

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-04-2016 til kl. 08.00 den 02-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:21	Sofus Francks Vænge	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:09	Holbækmotorvejen	Ild i græsabat	Foretaget eftersyn på motorvejsstrækningen uden at finde nogen ildløs.
10:54	Indertoften	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
11:33	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:51	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:13	Roskildevej/Englundvej	Færdselsuheld	Sikring af skadestedet i forbindelse med færdselsuheld hvor to køretøjer var involveret.
13:43	Karlsundevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
15:00	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:46	Brydes Allé	Brandalarm	Ild i rollator og en beboers hår på plejehjemmet, slukket ved brandvæsenets ankomst. Beboer tilset af sygeplejerske. Ikke behov for ambulance. Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke.
15:55	Sigynsgade	Røg fra Lejlighed	ild i køkken slukket med et højtryksrør. Ved ankomst var beboere kommet ud af lejligheden. Udlagt et højtryksrør til og afslukket branden i køkkenet. Udluftet lejlighed og trappe med overtryksventilator. Foretaget eftersyn i ovenliggende lejligheder samt på loftet, men der var intet at bemærke. Rekvireret skadeservicefirma til følgeskabebekæmpelse. Skadestedet overdraget til Skadeservicefirma.
16:26	Nørupvej 30	Dyreredning	Redning af papegøje. Rejst redningslift og nedtaget papegøje til ejer.

16:48	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
17:33	Amager Boulevard	Olie spild	Oilespild fra havereret bil. Udlagt ca 10 liter absodan. Tilkaldt Falck kranvogn overtog skadestedet.
19:04	Uraniavej	Røg fra bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Der var tale om et bål i en have. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:56	Islevdalvej	Røg fra bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Der var tale om røg fra en grill. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:29	Bymuren	Hjemmerøgmelder	Konstateret at en hjemmerøgmelder var aktiveret pga. madlavning. Beboer lufte selv ud.
20:30	Amagerbrogade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket med 1 højtryksrør.
20:36	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
21:00	Bakken	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
22:42	Lundtoftegade	Færdselsuheld	Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurennet ved færdselsuheld hvor to køretøjer var involveret. Udlagt og opsamlet 75 liter absodan. Ingen personskade hos de 6 personer i bilerne. Skadestedet overdragne til politiet.
23:02	Brønshøjvej	Ild i container	Ild i container slukket med et højtryksrør. Container udbrændt.
23:14	Godthåbsvej	Assistance til politiet	Rengøring af vejbanen, efter spild af flydende beton. Fejet gade og spulet gaden for tabt beton.
23:20	Landbohøjskolen	Ild i affald	Ild i en flaske husholdningssprit slukket med en vandslukker.
23:29	Stigbøjlen	Ild i container	Ild i container slukket med et højtryksrør tilsat A-skum Container delvist udbrændt. Skadestedet overdraget til politiet.
23:35	Sankt Hans Gades Passage	Eftersyn	Glemt gryde på tændt komfur taget af blusset og kølet i vasken. Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke.

00:11	Gammel Kongevej	Røg fra Lejlighed	Ild i havemøbelhynder på altan slukket af beboeren ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
01:12	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:10	Edith Rodes Vej	Ild i affald	Ild i træpaller slukket med et højtryksrør. Skadestedet overdraget til politiet.
02:46	Magnoliavej	Ild i bil	Ild i personbil slukket med et højtryksrør. Bil udbrændt. Nabobil varmeskadet. Skadestedet overdraget til politiet.
02:48	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret pga. rygning under melder. Foretaget eftersyn, iab.
04:38	Roskildevej	Assistance til politiet	Assistance til politiet.
05:35	Roskildevej	Azssistance til poliitet	Assistance til politiet med at få en person, som var låst inde på et værtshus, ud.
05:54	Rødovrevej	Eftersyn	Ild i stol på altan, slukket af beboer før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03