

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-02-2016 til kl. 08.00 den 03-02-2016

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|-------------------|-------------------------|---|
| 09:44 | Falkoner Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund |
| 10:15 | Broagergade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren |
| 12:04 | | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren |
| 12:31 | Molestien | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen |
| 12:40 | Tagensvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund |
| 12:51 | Junggreensvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren |
| 13:14 | Hornemanns Vænge | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning |
| 13:59 | Åboulevard | Ild i busk | Lidt ild i busk og græs bag el-skab ved fortov, slukket med 1 stk. HT-rør. Ingen skade på El-skabet. |
| 14:27 | Frederikssundsvej | Assistance til Politiet | Beredskabet tilkaldt med en drejestige af Politiet pga. løs tagplade der var ved at blæse ned. Rejst drejestigen og forsøgt at fastgøre den løse tagplade uden resultat. Opgaven vurderedes til, at skulle løses af en fagmand hvorfor repræsentant for ejendommen blev bedt om at kontakte en sådan. |
| 16:53 | P. Knudsens Gade | Ass. til ophjælpning | Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient |

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 19:43 | Bogfinkevej | BRTp, Røg fra trappe/ | Blind alarm idet privat røgmelder var aktiveret pga. lavt batteri-niveau. Beredskabet modtaget af anmelder der mente at kunne lugte røg og hans røgmelder var aktiv. Foretaget eftersyn i omkringliggende lejligheder og opgang for røglugt iab. Bedt anmelder om at skifte batteriet i hans røgalarm. |
| 20:51 | Valkendorfgade | Eftersyn | Assistance til borger der ikke kunne lukke for sit gaskomfur. Lukket for gassen på hovedventilen og bedt ejeren om at kontakte en tekniker før brug af komfuret. |
| 21:20 | Østrigsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren |
| 21:48 | Røde Mellevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra brusebad |
| 02:26 | Nyelandsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund |
| 04:10 | Langelinie Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen |

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80