

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-03-2016 til kl. 08.00 den 03-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:13	Tomatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:41	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:27	Oceanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:12	Bregnerødgade	Eftersyn	Ild i kælderrum, slukket med lidt vand fra HT-rør. Tryksat bagtrappe ved brug af PPV for at undgå røgspredning fra kælder. Foretaget eftersyn og udluftning samt overdraget skadestedet til politiet.
11:40	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	Kultorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:00	Kronprinsessegade	Eftersyn	Gryde med mad kogt tør og forårsaget lettere røgudvikling. Gryde afkølet og lejlighed udluftet af hjemmehjælper. Foretaget eftersyn, iab.
13:06	Murergade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:13	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:35	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
15:43	Hirsevej	Springtæppe	Sendt til redningsopgave med springpude. Mødt, ej i brug. Ved ankomst havde politiet sikret personen.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:31	Brøndkærvej	Brand Andet	Ild i madvarer i ovn, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af lejlighed og trapperum.
19:08	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
23:10	Flæsketorvet	Ild i bygning	Ved ankomst ses ild i skilt på facade af bygning. Udpeget fareområde (nedstyrtningfare) under skilt samt afspærret dette. Opstartet slukning med HT rør tilsat a-skum. Afslukket skilt fra drejestige samt foretaget kontrol af tagkonstruktion med termisk kamera. Fjernet skilt med koblen. Foretaget visuel kontrol af bygning via vinduer, iab.
01:03	Bjergvænget	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
03:12	Solbjergvej	BAAAn, Brand Andet/	Ild i skurby tilknyttet Metro Byggeplads. Ved ankomst var flere skure overtændt og mål med indsatsen var at sikre at ingen personer kom til skade samt at redde de endnu ikke brandpåvirkede skure fra flammerne. Efterslukningsarbejde foregår stadig og vil fortsætte i flere timer i løbet af dagen i dag. Skadesomfang: 6 skure brandskadet, 1 skur lettere brandskadet og 8 skure reddet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80