

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2016 til kl. 08.00 den 03-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:42	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:07	Jagtvej	Redning	Assistance til politiet med nedtagning af løst vandrør i 7 meters højde.
13:19	Carl TH. Dreyers Vej	Elevatorstop	Åbning af elevatordør for ambulancetjenesten.
14:53	Juliane Maries Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:55	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. Opsamlet ca.50 liter vand i kælder med vandstøvsuger. Stoppet sprinklerpumpe og aftappet vand fra anlægget. Foretaget eftersyn på samtlige etager, iab. Overdraget skadestedet til service tekniker.
15:12	Køge Bugt Motorvejen	Trafik ulykke	Beredskabet sikrede skadestedet, og overdrogede det til politi.
15:29	Lyngbyvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
16:34	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:27	Hillerødgade	Trafik ulykke	Assistance til politiet, med sikring af skadested i forbindelse med solouheld. Skadestedet overdraget til politiet.
19:17	Forchammersvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient
19:20	Køge Bugt Motorvejen	Trafik ulykke	Beredskabet sikrede skadestedet, assisterede med nødbehandler og overdrogede skadested til politi.
19:39	Nordre Frihavsgade	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Lukket for vandtilførsel til toilet. Beboere i ejendommen overtog selv skaden og kontakter skadeservice.
20:13	Bispeengbuen	Trafik ulykke	Assistance til politiet med sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2016 til kl. 08.00 den 03-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:19	Woltersgade	Ild i knallert	Ild i knallert, der stod placeret op ad træport til kælder, slukket med HT-rør. I forbindelse med branden, var der røgspredning til ca. 250m ² kælder under skole. Samt sprinkler i kælder var udløst. Monteret klemme på sprinkler for lukning af denne, og ventileret kælder med overtryksventilator. Foretaget eftersyn i resterende del af kælder, iab. Lukket for vandet ved sprinklercentral, og tømt anlæg for vand. Skadestedet overdraget til tekniker fra Kbh kommune, samt skadeservicefirma.
20:20	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørring af tøj med hårtørrer.
20:21	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Ild i tøj i stue, slukket af personale før beredskabets ankomst. Bolig udluftet og personalet tog sig af beboeren.
20:25	Lybækgade	Røg fra bygning	Røg stammede fra ildløs i knallert på bagside af skolen hvor station C var i gang med slukning. Indsat røgdykkerhold i kælder via hovedindgang på skolen, da der i forbindelse med branden på bagsiden, var røgspredning til denne.
21:29	Georg Brandes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
00:10	Drejøgade	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud.
01:37	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
01:42	Thorsgade	Brandalarm	Ild i papir på kørestol, slukket af personale før beredskabets ankomst. Udluftet gang, ved hjælp af naturlig ventilation.
05:34	Hareskovvej	Oversvømmelse	Vand på kørebanen. Renset kloakrist for blade, så vand kunne komme væk.
05:36	Viemosevej	Eftersyn	Åbning af elevatordør, for ambulancetjenesten
05:41	Rebslagerporten	Ild i bil	Ild i varevogn, slukket med 1. HT
06:51	Amagermotorvejen	Trafik ulykke	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2016 til kl. 08.00 den 03-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
07:49	Guldbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03