

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-09-2016 til kl. 08.00 den 04-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
06:26	Motorring 4	Trafik ulykke	2 biler kørt sammen. 1 patient med rygmerter. Skadestedet sikret og ryddet.
10:02	Sjællandsbroen	Benzin udslip	Spild fra tankpistol. Opsamlet med absorberingsmiddel.
10:12	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:25	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:31	Falkehusene	Eftersyn	Antændt olie på komfur, slukket af beboer. Opsat overtryksventilator.
12:03	Fortvej	Naturbrand	Ild i hæk. Gnist/ Glød fra ukrudsbrænder
12:57	Essedal port 6	Brandalarm	Blind alarm
13:32	Halmtorvet	Gaslugt	Ved ankomst klager flere personer over svien i øjne og svælg, tilset af akutlæge. Området udluftet. Formentlig brug af tåregas eller lign.
13:39	Vigerslev Allé	Røg fra Kolonihavehus	Eftersyn efter melding om røg i området, intet fundet.
13:53	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:52	Hans Bogbinders Allé	Redning Andet	Følgeskadebekæmpelse efter vandskade i bygningen.
15:16	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:06	Mariendalsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:51	Rødovre stationscenter	Bygningsbrand	Eftersyn for røg i kælder i nedbrændt butikcenter. Udlagt HT skum i kælderen forbyggende.
20:19	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
21:30	Udbygade	Eftersyn	Kortslutning i lysarmatur, kontrol med termisk kamera, intet fundet. Hjemmeplejen tilkalder elektriker mandag.
22:39	Kjærstrupvej	Eftersyn	Intern røgalarm aktiveret, adgang med nøgle fra bestyrelse, intet fundet.
23:19	Torvegade	Eftersyn	Lysmaskine til assistance. Opsat og oplyst ønsket område.
23:20	Borgmestervangen	Redn.-Bygning	Vurdering af løs presenning der hang fra stillads. Politiet foretog afspærring med ministrimmel.
23:50	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
01:38	Gasværksvej	EL-instal.-Brand-Mindre	Brødrister for tæt på stikkontakt, slukket før ankomst. Strøm midlertidigt reetableret, elektriker skal tilkaldes.
03:43	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.