

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-01-2016 til kl. 08.00 den 05-01-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:55	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:09	Baldersgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:14	Juliane Maries Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren .
11:53	Amagerbrogade	Brandalarm.	Blind alarm antagelig grundet sprøjtemaling. Centralskab var reableret ved brandvæsenets ankomst.
12:19	Kenny Drews Vej	Olie spild	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:47	Fuglsang Allé	Brandalarm.	Blind alarm antagelig grundet sprøjtemaling. Centralskab var reableret ved brandvæsenets ankomst.
13:42	Fredensgade	Skraldespand i det fri	Ild i skraldespand i det fri. Slukket med 1 HT-rør. I øvrigt intet at bemærke.
14:01	Slagelsegade	Brand Andet	Ild i madras. Slukket ved brandvæsenets ankomst.
14:01	Slagelsegade	Brand Andet	Udrykning annulleret før ankomst grundet melding om at det er tale om fyrværkeri.
15:09	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:35	Ved Stadsgraven	Redning Andet	Assistance til Københavns Politi.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:54	Jyllingevej	Ild i kolonihavehus	Udrykning stoppet grundet forkert adresseangivelse, ildløsen var i andet slukningsområde.
15:59		Ild i kolonihavehus	Tomsgårdens sprøjte sendes sekundært til område Vest da station Glostrups sprøjte bryder ned undervejs. Slukket køkken i kolonihavehus med HT-rør. Ca 3 m2 køkken brand- og sodskadet, resten af huset ca. 30 m2 sodskadet. Nedrevet loft og dele af væg i køkkenet for efterslukning og eftersyn. Politi og skadeservicefirma overtog skadested efter aftale med indsatsleder Vest.
17:06	Amagerfælledvej	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:22		Brand i skib ved kaj	Assistance til Gentofte Kommune efter gensidig aftale.
19:54	Lygten	Naturbrand, mindre brand	Melding om mindre naturbrand. Slukket før brandvæsenets ankomst.
20:30	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm, røgkanon.
20:30	Jagtvej	Ild i lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse om røglugt fra optænding i kamin samt flakkende skær i vindue fra tændte stearinlys blev antaget for ildløs. Foretaget indvendigt eftersyn i lejligheder med to hold samt eftersyn fra rejst drejestige udefra.
22:34	Krystalgade	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm (tyverialarm).
23:25	Tegholm Tværvvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
00:01	Søtorvet	Mand i vandet.	Ca. 30 årig mand faldet i Peblinge Sø fra Dronning Louises Bro. Hjulpet op af tililende ved hjælp af reningskrans inden brandvæsenets ankomst. Den forulykkede sat op i sprøjten til ambulancen overtog.
02:41	Husumgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
04:42	Bag Rådhuset	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved brv. ankomst.
05:17	Galionsvej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm (tyverilarm).

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80