

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-03-2016 til kl. 08.00 den 05-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:42	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg
08:52	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
08:52	Kjeld Langes Gade	Oprydning efter færdselsuheld	Oprydning efter færdselsuheld, MC fjernet fra kørebanen og benzin opsamlet.
10:07	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen
10:39	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
11:44	Højbro Plads	Eftersyn, røglugt	Røg fra optæning af brændeovn, intet foretaget.
11:50	Bellmanskade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
11:51	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:07	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen
13:07	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen
13:08		Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
14:12	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:46	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:48	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
17:36	Skolegade	Redning	Tilskadekommen person lå på taget af et skur. Optaget på specialbåre, løftet ned og overdraget til ambulancetjenesten.
21:50	Borups Allé	Trafikulykke	Færdsselsuheld, kørebanen rengjort og køretøj flyttet ind til siden. 1 patient udtaget af køretøj og overdraget til ambulancetjenesten.
22:23	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, damp fra baderum.
23:18	Margretheholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
23:40	Rørsangervej	Assistance politiet	Assistance til politiet, afdækning af vinduer efter indbrud/hærværk.
00:58	Margretheholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
01:06	Kirsebærhaven	Brand, container	Anmeldt som ild i container, intet fundet i området.
06:52	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80