

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-03-2016 til kl. 08.00 den 06-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:12	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en flammedetektor var aktiveret af flamme fra fyrfadslys.
10:11	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:18	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:55	Glasvej	Ild i lejlighed	Ild i madvarer i gryde på campingblus, slukket af beboer med våde håndklæder. Udluftet HT for sikring, eftersat og udluftet lejlighed. Ydet førstehjælp til person med forbrændinger på arm samt overdraget vedkommende til ambulancepersonalet ved deres ankomst. Emfang lettere brandskadet.
12:55	Mimersgade	Røg fra tag	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for røg fra ildløs. Eftersyn foretaget, iab.
13:48	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:59	Sigurdsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet en hjemmerøgalarm var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget, iab.
16:25	Pakhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:33	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:36	Nørre Søgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:58	Mørkhøjvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn samt overdraget skadestedet til politiet.
18:58	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:52	Stormgade	Trafikulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 fodgængere var blevet påkørt af personbil. Patienterne ønskede ikke komme på hospitalet. Overdraget skadestedet til politiet.
20:19	Kirkegårdsvej	Røg på trappe	Ild i lejlighed, slukket før brandvæsenets ankomst (gået ud af sig selv). Anmelder oplyste at trappen havde været røgfylt men kunne ikke oplyse hvor røgen kom fra, troede at det var 4. sal. Scannet facade på for- og bagside med termisk kamera, iab. Ventileret og tryksat trapperum samt iværksat eftersøgning med start på øverste etager og nedefter. ISL omdirigerer eftersøgning til lejlighed 1. sal tv. grundet mistanke om tilsodning af vinduer ved udvendigt eftersyn med lommelygte. Sprængt dør til lejlighed for adgang, fundet en person som blev bragt til det fri. Givet pt. iltbehandling og overdraget vedkommende til ambulancemandskab og akutlæge ved deres ankomst. Udluftet lejlighed samt eftersat og udluftet lejlighed over brandsted. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
20:27	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade i melder.
01:57	Skelbækgade	Springtæppeaktion	Stoppet over kommandoanlæg før afgang.
06:12	Vejlands Allé	Færdselsuheld	Foretaget sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Overdraget en tilskadekommen til ambulancemandskab samt fejlet vejbanen ren for vrugdele. Overdraget skadestedet til politiet.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80