

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-04-2016 til kl. 08.00 den 06-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:11	Sofus Francks Vænge	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
08:17	Sundbygårdsvej Brandalarm	Blind alarm,	idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:22	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Årsag til alarmeren var damp fra bad
09:43	Priorparken	Brandalarm	Blin alarm i forbindelse med rengøring
11:33	Godthåbsvej	Gas udslip	Eftersyn for Gaslugt.
11:29	Brøndbystrand Centrum	Brandalarm	Blind alarm, alarmeren var aktiveret på grund af damp fra bad.
11:40	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:54	Ørestads Boulevard Brandalarm	Blind alarm,	idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:26	Turesensgade	Ild i bil	Brand i motorrum på bil, slukket med HT.
17:23	Brunevang	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed/ eftersyn. Ej i brug.
21:04	Leifsgade	Redning Andet.	Assistance til Ambulance tjenesten.
21:12	Hovedvejen	Brandalarm	Anlægget reetableret ved Beredskabets ankomst
21:56	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
22:00	Kristianiagade	Røg fra tag	Røg fra tag.Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-04-2016 til kl. 08.00 den 06-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:11	Kastelsvej	Skorstens brand	Eftersyn for skorstensstens brand.
00:16	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
00:32	Larsbjørnsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:42	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
00:50	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:01	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, alarmeren var aktiveret på grund af damp fra bad.
02:27	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:56	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, alarmeren var aktiveret på grund af damp fra bad.
05:09	Turesensgade	Ild i lejlighed	Mindre ildløs i hovedpude
06:04	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:28	Kettegårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.