

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-09-2016 til kl. 08.00 den 06-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:04	Roskildevej	Ild i bygning	Blind alarm, idet anmelder formentlig havde forvekslet damp fra solens opvarmning af vådt tag med røg fra en brand.. Eftersyn foretaget i.a.b.
08:34	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:54	Heimdalsgade	Redning	Stoppet på radio før ankomst.
11:19	Gothåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:33	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:45	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. Nødstrømsdrift grundet defekt elkabel i nr. 81.
12:38	Sjællandsgade	Brandalarm	Ild i gryde med olie på komfur, slukket før beredskabets ankomst. Evakuering foretaget før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af kælderrum samt trappe A og B ved brug af batteridrevet PPV. Informeret politiet om hændelsen samt overdraget skadestedet til skoleledelsen.
12:50	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. Samme fejl grundet manglende strømforsyning fra nr. 81.
13:39	Naverland	Brandalarm	Blind alarm i forbindelse med overgravet kabel, eftersyn foretaget i.a.b.
13:45	Brøndbyvester Strandvej	Trafik ulykke	Trafikulykke bil mod lygtepæl, beredskabet sikrede skadestedet og assisterede ambulancetjenesten med patienten. Rekvireret elværkerne til frakobling af strøm fra mast. Kørebanen ryddet for vragdele og køretøj flyttet i til siden, politi overtog skadestedet.
14:09	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en teknikkers arbejde på anlægget havde udløst alarmerne.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-09-2016 til kl. 08.00 den 06-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:22	Trafik ulykke	Trafik ulykke	Foretaget sikring af skadested, ydet førstehjælp til patient samt overdraget vedkommende til akutlæge og ambulancemandskab efter deres ankomst. Foretaget oprydning og rengøring af skadestedet samt overdraget dette til politiet.
15:13	Helseholmen	Trafikulykke	Beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende oprydning på kørebanen. Udlagt absol mod spild af olie og kølervæske. Begge køretøjer ryddet væk fra kørebanen, politi overtog skadestedet.
15:50	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning.
16:35	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Ild i cowboybukser, slukket af personalet før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftet. Orienteret politiet om hændelsen.
16:52	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:42	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:06	Kettevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.
19:20	Hornemanns Vænge	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
19:24	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:16	Maglekær	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT.
22:42	Jyllingevej	Forurening	Sendt til rengøring/fejning af vejbane grundet melding om meget glasskår på vejbane. Ved ankomst kunne Det konstateres at vognbanen var fejet og en bunke glasskår lå i vejkanten. Fejet bunke op med glasskår, i øvrigt iab.
23:50	Brunevang	Eftersyn	Intern røgmelder aktiveret, eftersyn foretaget i.a.b. røgmelder stoppet ved beredskabets ankomst, beboere instrueret i at kontakte vicevært for teknisk vejledning af anlægget.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-09-2016 til kl. 08.00 den 06-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:39	Tinghuset	Ild i bygning	Ild i tørretumbler i vaskeri forsøgt slukket med håndildslukkere før beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning med HT-rør Eftersøgt hele ejendommen, hvor det blev konstateret en del røgspredning fra brandstedet. 5 personer evakueret fra første sal. Foretaget udluftning af røg i stue og 1. sal. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. Udleveret 7 hjemmerøgmeldere og informationsmateriale til beboere over brandstedet.
01:51	Vanløse Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
05:35	Brønshøj Kirkevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
06:25	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var påkørt.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03