

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-07-2016 til kl. 08.00 den 05-07-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:50	Eskjærvej	Assistance til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
09:13	Islands Brygge	Ild i affald	Engangsgrill havde antændt ild i bolværket. Slukket med 1 HT-rør tilsat A-Skum.
10:56	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde.
11:43	Østergade	Ild i affald	Ild i skraldespand, slukket med trykvandslukker.
13:23	Støberigade	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:33	Nimbusparken	Brandalarmen	Blind alarm, idet melder blev aktiveret af damp fra bad.
14:01	Vasbygade	Ild i bygning	Ild i tag i en tom lagerbygning under nedrivning slukket med et c-rør fra stigetop ude og inde i bygning. Brand i ca. 20X3 m tag brandskadet.
16:13	Magnoliavej	Røg fra Lejlighed	Ved ankomst foretaget eftersyn af lejligheder 3. sal via brevsprækker, men der var intet at bemærke. Konstateret afbrændt avis i trapperum. Efter anmelders anvisning konstateret mindre ildløs i sæde på stol på altan, der var gået ud inden beredskabets ankomst. I forbindelse med søgning efter brand undersøgt kælder, affaldsskakt og tagetage, men der var intet at bemærke. Politi var på stedet.
16:27	Scandiagade	Brandalarmen	Beredskabet sendt til aktiveret røgmelder. En gryde med mad var glemt og brændt på. Der var lidt røg i lejlighed, dog ikke i rum hvor en beboer lå og sov inden beredskabets ankomst. Beredskabet kølede gryden med vand fra hanen.

18:46	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarmen	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.
18:58	Mariendalsvej	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:11	Solbjerg Plads	Brandalarmen	Vinduespudser brød linjedektoren med sin lift og aktiverede brandalarmen.
19:15	Banegårdsvej	Elevatorstop	3 personer udtaget af elevator.
19:33	Mariendalsvej	Brandalarmen	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
20:15	Egeskoven	Stand by	Stand by for Polities.
20:17	Frue Plads	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
20:32	Sundbygårdsvej	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på Detektoren.
22:45	Galionsvej	Brandalarmen	Blind alarm, idet detektor blev aktiveret af røg fra røgkanon.
22:47	Stuðiestræde	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. Elevatoren var beregnet til tre.
22:47	Helgolandsgade	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:58	Islevsgårds Alle	Ild i villa	Ild i villa 1 person reddet ud og værelse slukket med HT. Rør.
00:19	Banegårdspladsen	Elevatorstop	Elevatorstop med 4 personer i stolen. Personerne var kommet ud ved egen hjælp.
00:56	Willemoesgade	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:07	Islevsgårds Alle	Eftersyn	Eftersyn af tidligere brandsted gløder i madras slukket med HT. Rør.
01:37	Carlsgade	Ild i bil	Overtændt bil slukket med 2-HT-rør tilsat A-Skum. Delvis udbrændt bil politiet Overtog.
01:48	Nyvej	Brandalarm	Blind alarm.
03:09	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på.

03:26	Sundholmsvej	Brandalarm	Detektoren. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:02	Århusgade	Ild i affald	Ild i jernbanne svelle i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.
07:09	Gammel Strand	Springtæppeaktion	Assistance til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03

