

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-06-2016 til kl. 08.00 den 12-06-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:16	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:12	Nøglens Kvarter	Ild i bil	Efterslukning af skur og personbil, ifm. tidl. brand.
10:37	Hindustanvej	Assistance til ambulance	Assistance til ambulancetjenesten. Ej i brug.
12:43	Hans Knudsens Plads	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld, ingen personskade. 2 biler sad sammen ved anhængertræk, løftet fri vha. luftpuder.
13:59	Nordre Digevej	Brand Andet	Mindre brand i hæk efter ukrudtsafbrænding. Slukket før Brandvæsenets ankomst, intet foretaget
14:12	Diget	Eftersyn	Ild i emhætte, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn og opsat røgmelder i lejligheden.
15:08	Blegdamsvej	Bygn.brand	Melding om brand i behandlingsapp. på stue, evakuering iværksat. Ved ankomst klargjort til stigrørsudlægning, røgdykkere sendt til etagen. Fundet mindre kortslutning i el-installation, slukket med CO2. Ingen røgdvikling eller skade.
17:01	Kettegård Alle	Ild i knallert	Ild i knallert op ad ejendom. Slukket med HT og foretaget eftersyn i overliggende lejligheder.
19:28	Hornemanns Vænge	Ild i knallert	Ild i knallert i det fri, slukket med HT.
20:25	Refshalevej	Eftersyn	Mindre ild/afbrænding i jernkasse ved husbåd. Intet foretaget.
22:18	Emdrupvej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Undersøgt for røg i området. Eftersyn foretaget, intet fundet.
22:52	Helgolandsgade	Brandalarm	Brandalarm. Ved ankomst oplyser personalet at det brænder på et værelse. Evakuering påbegyndt og fortsat. HT-slange udlagt til værelse på 1. sal. Ild/kortslutning i elkedel, slukket med vandslukker.. Værelse og gang udluftet for røg. Skadeservice tilkaldt for duftsanering
23:58	Tjørnevangelen	Ild i bil	Ild i 8 biler slukket med vandkanon, 2 C-rør og HT.
01:12	Vestergade	Eftersyn	Olieklude var antændt efter arbejde, slukket af beboer i brusekabine. Eftersyn foretaget, dialog med beboer om behandling af klude.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-06-2016 til kl. 08.00 den 12-06-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:35	Svanemøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:07	Ved Vesterport	Person under tog	Assistance til ambulancepersonale med optagning og transport til ambulance.
06:29	Svanemøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03