

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-04-2016 til kl. 08.00 den 14-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:21	Vejlands Allé	Trafik ulykke	Sikring og oprydning af skadested i forbindelse med trafikuheld.
09:39	Lavendelstræde	Brandalarm	Årsag til blind alarm var damp fra rengøring.
10:14	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:16	Søndre Fasanvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
11:14	Jernholmen	Brandalarm	Alarm aktiveret grundet damp udslip.
11:21	Bernstorffsgade	Brandalarm	Årsag til blind alarm var damp fra bad.
12:09	Tesdorpsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:58	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:06	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
14:02	Oceanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:21	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på
14:57	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm grundet håndværkeres arbejde
15:19	Magistervej	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-04-2016 til kl. 08.00 den 14-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:16	Brostykkevej	Ild i affald	Ild i træaffald, slukket med HT.
16:22	Motorring 3	Trafik ulykke	Sikring af skadested, samt oprydning på kørebanen.
17:48	A.F. Beyers Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:09	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:29	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:16	Tietgensgade	Brandalarm	Årsag til blind alarm var damp fra ødelagt varmvandsbeholder.
22:09	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:11	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
23:25	Kirsebærhaven	Ild i Container	Brand i 600L plastcontainer, slukket med 1 HT- rør.
00:13	Kirsebærhaven	Ild i Container	Brand i 600L plastcontainer, samme container som var antændt tidligere. Slukket med 1 HT- rør.
00:18	Enigheds Allé	Ild i Bil	Ild i Bil i det fri Brand i bil, slukket med 2 HT-rør
05:11	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
06:50	Avedøreholme	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret grundet parfume i melder.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03