

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-03-2016 til kl. 08.00 den 16-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:15	Galionsvej	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra fejlagtigt udløst tyverianlæg.
09:31	Stormgade	Eftersyn	Hele dagen igennem i dag har Hovedstadens Beredskab været på adressen Stormgade ved Holsteins Palæ og observeret for eventuelle ildlommer i konstruktionerne i østfløjen.
10:16	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm idet sprinkleralarm fejlagtigt blev aktiveret under afprøvning af anlæg.
11:42	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af os fra madlavning.
11:44			Sendt som en del af en stand-by udrykning til fly i Københavns lufthavn. Stoppet på vej til stedet.
11:46	Østergade	Eftersyn	Mødt ej i brug.
11:54	Kanslergade	Ass. til ophjælpning/	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
12:52	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:16	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn af området, intet at bemærke.
13:48	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:50		Eftersyn	Foretaget eftersyn af røgudvikling fra bil. Konstateret at det var fra bilens oliefyr. Kontaktet bilejeren for orientering om dette samt anbefalet et service på fyret.
15:30	Edith Rodes Vej	Brandalarm	En elkedel stående på tændt komfur i en lejlighed medførte røgudvikling på et plejehjem. Ved beredskabets ankomst var beboeren evakueret. Foretaget eftersyn samt udluftning i lejligheden. Beboer tilset af plejepersonale som kunne oplyse at hun havde det godt.
15:59	Stærevej	Trafik ulykke	Sikret skadested og assisteret ambulancepersonale med håndtering af patient.
19:07	Borups Allé	Trafik ulykke	Foretaget sikring af skadested og oprydning efter færdselsuheld.
20:42	Bechgaardsgade	Ild i lejlighed	Ild i køkken i lejlighed på 3. sal. Ved ankomst er beboerne kommet ud ved egen hjælp. Tryksat trappen med ventilator samt indsat 1 røgdykkerhold for slukning af branden. Efterfølgende udluftet trappen for lidt røgspredning. Aflukket for gasinstallation i lejligheden samt sprængt dør til overliggende lejlighed for eftersøgning samt udluftning. Foretaget eftersyn på bagtrappen samt spidsloftet, intet at bemærke. Foretaget eftersyn af underliggende lejlighed, intet at bemærke. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt eftersyn af gasinstallation. Overdraget skadestedet til politiet samt skadeservicefirma. Skadesomfang: 3. sal - køkken udbrændt, lejlighed røg- og sodskadet. Hovedtrappen mindre sodskadet. Overliggende lejlighed, røggener.
21:54	Stormgade	Eftersyn	Foretaget kontroleftersyn og temperaturmålinger i konstruktionerne på tidligere brandsted ved Stormgade (Holsteins Palæ).
22:14	Bavnehøj Allé	Assistance til sociolancen	Assistance til sociolancen. Dør åbnet med frigørelsesværktøj for adgang. Retableret døren igen samt orienteret politiet på stedet.
05:20	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp på værelset fra bad.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:44	Istedgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed, konstateret madlavning som årsag hertil. Politiet på stedet overtog sagen.
05:53	Stormgade	BAEs, Eftersyn/	Foretaget kontroleftersyn og temperaturmålinger i konstruktionerne på tidligere brandsted ved Stormgade (Holsteins Palæ).

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80