

DØGNRAPPORT

**KØBENHAVNS
BRANDVÆSEN**

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-03-2016 til kl. 08.00 den 17-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:44	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:05	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:42	Blegdamsvej	Oliespild	Spild af hydraulikolie fra lift på minibus. Udlagt 15L absodan til opugning, opsamlet absodan og fejlet gaden.
10:47	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en liniedetektor var brudt af håndværkeres arbejde i nærheden.
11:37	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:15	Strandboulevarden	AMB-FUH-Ambulance/	Sprøjten kom tilfældigt forbi et færdselsuheld hvor ambulancen endnu ikke var mødt. Dame kørt ned på cykel. Sikret skadestedet, startet behandling af patient, assisteres ambulancepersonale. Rengjort kørebanen.
14:38	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
15:04	Stormgade	Eftersyn	Alarmeret af skadeservicefirma til tidligere brandsted. Der var noget damp eller røg fra etageadskillelsen. I kælderen var der en fjernvarmeinstallation som lækkede damp / varmt vand grundet den tidligere brandskad. Foretaget eftersyn med termokamera, målt temperatur fra stedet hvor det røg på ca. 25C. For en sikkerheds skyld foretaget slukning med ca. 100L vand fra HT tilsat A-skum. Foretaget fornyet eftersyn, temeperaturen var nu ca. 20C. Aftalt nyt eftersyn ca. kl. 19.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:48	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Røg fra lithiumbatteri havde aktiveret brandalameringsanlægget. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
15:58		Færdssuheld	2 biler kørt sammen. Totalskadet front, samt oliespild på vejbanen. Sikret skadestedet 2 patienter i den ene bil, 1 patient i den anden bil, kommet fri uden brandvæsenets hjælp. Udlagt 60 L absodan, opsamlet dette og fejlet kørebanen fra vragdele. Overdraget skadestedet til politiet.
16:03	Frederikssundsvej	Oliespild	Lækage på hovedhydrauliksystemet fra lastbil. Lækket ca.50 L hydraulikolie på vejbanen. Sikret skadestedet. Udlagt 150 L absodan, opsamlet ca. halvdelen. Resten ligger under lastbil, der ikke kan flyttes grundet manglende hydraulik. Aftalt med chaufføren, at han selv besørger opsamling af den resterende mængde. Overdraget skadestedet til politiet.
16:25	Svinget	BAao, Ass. til ophjælpning/	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
16:52	Vestergade	Assistance til politiet	Assistance til politiet jf. aftale.
18:16		Bygn.brand-Butik	Alarmeret til mindre brand i butik, men blev stoppet før ankomst da anmelder havde slukket branden selv.
19:13	Stormgade	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted. Foretaget måling med termokamera - temperaturen er faldet til 15C (fra 20C), og der ses ikke længere damp / røg fra etageadskillelsen. Aftalt nyt eftersyn kl. 03.00
19:50	Kastrupvej	Eftersyn	Anmelder synes der lugter af røg over to etager. Foretaget eftersyn i kælder, stuen og 1. sal, intet at bemærke.
21:41	Ringergården	Brandalarm	Ild i papirkurv, som beboere havde sat ud på badeværelset. Slukket af 1. tur med håndbruser. Mindre røgspredning i lejlighed og på gangen, luftet ud ved naturlig ventilation. Overdraget skadestedet til politiet.
21:42	Klitmøllervej	Eftersyn	Ildløs i affaldsbur fyldt med træ. Slukket med 1 HT.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:18	Frederikssundsvej	Eftersyn	Beboer havde tilsluttet mange elektriske apparater til samme stikkontakt via diverser forgrenerkabler. Dette havde overbelastet stikkontakten. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet tegn på brand eller varmeudvikling. Bedt beboer kontakte elektriker/vicevært.
03:10	Olfert Fischers Gade	RXan, Redning Andet/	Utæt vandrør havde forårsaget mindre vandskade. Tætnet vandrøret midlertidigt. Beboer kontakter selv VVS for endelig udbedring.
03:15	Stormgade	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted. Foretaget måling med termokamera - temperaturen er faldet til 12C (fra 15C), og der ses ikke længere damp / røg fra etageadskillelsen.
03:48	Bystævneparken	Brandalarm	Ild i skraldespand slukket af personalet før brandvæsenets ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80