

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-02-2016 til kl. 08.00 den 18-02-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:26	Tøndebindervej	Røg fra Lejlighed	Ild i tøjpose som hang på væggen, lige under en ventilator. Beboer slukkede selv branden før brandvæsnets ankomst.
10:06		Trafik ulykke	Sikring af skadested, samt oprydning efter trafikuheld.
10:31		Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
10:37		Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
11:09	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
11:09		Røg fra Villa/Rækkehus/	Sendt til Ild i køkken. Stoppet på radio af ISL vest.
11:10		Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
11:42	Vordingborggade	Ild i lejlighed	Ild i skraldespand, slukket af beboer før brandvæsnets ankomst. Foretaget eftersyn, IAB.
14:23		Container i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med 1 stk. HT. Container brandskadet.
16:50	Nøkkerosevej	Skorst.brand-Eftersyn/	Blind alarm. Foretaget eftersyn for skorstensbrand i.a.b..
17:10	Møntergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
21:01	Retortvej	Bygn.brand-Udhus,	Ild i legehus slukket med HT-er. Foretaget eftersyn. Legehus ca. 12 mxm stærkt brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.
21:09	Vesterbrogade	Redning Andet	Assistance til ambulance tjenesten med at klippe pedalarm af cykel.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:29	Sjælør Boulevard	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i 50L plastcontainer, slukket med 1 HT.
21:31	Molestien	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
21:54	Nørrebrogade	Container i det fri-Brand/	Ild i paller og container , placeret på vejbane, slukket ,med HT'er. Foretaget oprydning og eftersyn. Container m.m. brandskadet. Overdraget skadested til politiet.
22:17	Sydhavns Plads	Brandalarm	Ild i lader til mobiltelefon, slukket før brv. ankomst. Udluftet værelse samt foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
01:13	Stefansgade	Affaldsoplag i det fri	Ild i paller samt container, placeret på vejbane, slukket med HT'er. Foretaget oprydning og eftersyn. Container m.m. brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.
02:43	Nørrebrogade	Bål på gade	Ild i container på fortorv slukket med HT'er med vand tilsat skumvæske. Foretaget eftersyn i.a.b. Container med indhold brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.
05:04	Islevhusvej	Affaldsoplag i det fri-Brand/	Slukket flere små bål anlagt på perron og skinner. Foretaget eftersyn i.a.b. Overdraget skadested til politiet.
06:48	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk. Tekniker rekvireret.
07:02	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:27	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:58	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80