

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2016 til kl. 08.00 den 20-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:05	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:12	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.
08:42	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:08	Møgeltøndergade	Røg fra Lejlighed	Hjemmemelder aktiveret på 1. sal tv, svag lugt på trappen. Trappen tryksat og dør til 1. tv sprængt. Intet unormalt derinde. Gennemført ejendom også kælder. Fundet frem til glemt gryde på komfur i lejlighed st. tv. Gryde båret ud i det fri og Lejligheden udluftet. Dør 1 tv midlertidigt repareret med hængelås. Nøgle overgivet til politiet.
09:10	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:32	Dyringparken	Brandalarm	Tur annulleret.
09:45	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:08	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:30	Peder Lykkes Vej	Springtæppe	Assistance ved springtæppeaktion hvor psykisk ustabil person truede med at springe ud fra højhuset. Mødt ikke i brug.
13:25	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra kedel.
13:36	Ellestykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:55	Leddet	Bygn.brand-etageejendom	Mindre ildløs i lejlighed slukket ved ankomst. Overdraget person til ambulancetjenesten. Det nye dørforceringsæt blev brugt til at skabe adgang til lejligheden. Tilkaldt skadeservice.
16:17	Oehlenschlägersgade	Ild i lejlighed	Ild på herretoilet til café forårsaget af tændt stearinlys anbragt ved dekoration. Ca 1 m2 vindueskarm brandskadet. ca 1 m2 loft nedtaget for eftersyn. Tryksat opgang og sprængt dør for adgang. Slukket med HT-rør tilsat A-skum. Eftersyn i oven liggende lejlighed i.a.b. Skadeservice tilkaldt, de overtog skadested.
17:32	Fjeldhammervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:36	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys.
18:19	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:16	Carl Jacobsens Vej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Melding om ild i det fri. Området efterset intet fundet.
21:37	Oehlenschlägersgade	Eftersyn	Brændende serviet smidt ind gennem brevsprække. Ved brandvæsenets ankomst var servietten brændt ud. Aske efterslukkede med vand fra vandflaske. Politiet underrettet.
22:40	Tegholmegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:08	Godthåbsvej	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem to biler i vejkryds. Ved brandvæsenets ankomst ingen fastklemte. Passager i Citroen havde fået skadet den ene hånd. Kørt i ambulance til hospital. Sikret uheldssted med køretøjer og mobile blink og trekanter. Citroen svært skadet, da den efter sammenstødet ramte en lysmast. Batteri afmonteret. Opsamlet diverse vragedeler og rengjort kørebane med absorberingsmiddel. Politi overtog skadested.
23:11	Vester Farimagsgade	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem to biler. Kaldt ambulance til kvinde med rygsmerter. Begge biler skadet. Foretaget oprydning.
23:28	Struenseegade	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ved brandvæsenets ankomst ild i madras og reoler henstillet som storskrald samt 400 l. plastcontainer. Foretaget afslukning med HT-rør.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:29	Jernbane Allé	Brandalarm	Mad i mikroovn brændt på. Mikroovn bragt ud i det fri. Meget røg i restaurant, som blev udluftet ved naturlig ventilation. Restaurant gennemgået med termisk kamera.
01:48	Abel Cathrines Gade	Brand Andet	Ild i lampeolie der var hældt op i jernskulptur med form som et hjerte. Slukket med HT-rør.
04:32	Pilestykket	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i knallert slukket med HT-rør.
05:19	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bagning i bageri.
06:51	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra tyverisikringsanlæg..

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80