

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-04-2016 til kl. 08.00 den 21-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:57	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:30	Vibevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:15	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:19	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
11:43	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:46	Skyttegade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
12:04	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
12:21	Valhalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:17	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved brug af deodorant.
13:22	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.
13:24	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:26	Ryvangs Allé	Naturbrand	Ild i ca. 20 m2 beplantning, slukket med 1 HT-slange og A-skum. Muligvis opstået gr. selvantændelse af træflis.
16:09	Sundholmsvej	Skraldespand i det fri	Ild i mindre affaldscontainer, slukket med 1 HT. Ingen skade på beholder.
16:09	Hyskenstræde	Oliespild	Mindre oliespild/forurening på fortov. Fortov rengjort, intet yderligere foretaget.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:03	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Produktionsanlæg.
20:03	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
20:30	Peter Bangs Vej	Røg fra kælder	Ild i elskab i kælder under beboelsesejendom. Elskab slukket og kælder udluftet for røg. Skadeservice og elektriker tilkaldt.
21:14	Sigurdsgade	Ild i lejlighed	Mindre ild i lejlighed, slukket med 1 HT-slange, trappe og lejlighed udluftet.
23:10	Tybjergparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
23:44	Retortvej	Ild i skur tæt på bygning	Ild i skur/hytte på legeplads, næsten udbrændt ved ankomst. Slukket med 2 HT-slanger.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80