DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-06-2016 til kl. 08.00 den 21-06-2016

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
09:57	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.
11:27	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret grundet beskadigelse af melder.
11:36	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:32	Gasværksvej	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab Motorrum udbrændt. overdraget skadestedet til politiet.
12:36	Kristen Bernikows Gade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.
12:57	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:17	Fiskehusene	Eftersyn	Foretaget eftersyn, mindre brand i hynde fundet og slukket med lidt vand fra HT.
14:33	Havneholmen	Forurening	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke
14:39	Grevingevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
14:51	Thorshavnsgade	Benzin spild	Ved brandvæsnets ankomst, havde ejer selv stoppet utætheden. Udlage ca. 3 liter absodan på spild. Ejer opsamler selv dette.
15:23	Vesterbrogade	Eftersyn	Beboere skulle stege i olie som var blevet for varm, så olien var blevet antændt. Beboerne havde lagt låg på og sat gryden i køkkenvask. Foretaget eftersyn.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-06-2016 til kl. 08.00 den 21-06-2016

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
15:23	Emdrupvej	Røg fra Lejlighed	Ild i lejlighed på 1. sal, opgangen tryksat og indsat et røgdykkerhold til afslukning og eftersøgning, samt en røgdykkertur foretaget eftersyn i overliggende lejligheder samt trappeopgangen. Dør opbrudt for adgang til den brændende lejlighed. En person og hund fundet og bragt til det fri. Personen overleveret til Ambulancetjenesten, hunden til politiet. Person og hund havde det efter omstændighederne godt. Overdraget skadestedet til politi og skadeservice firma.
15:33	Carl Th. Dreyers Vej	Ild i affald	Der havde været lidt ild i stol. Slukket af civil med pulverslukker. Intet foretaget
17:22	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
17:31	Helsingørmotorvej	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadested, samt oprydning på kørebanen.
17:34	Vallensbæk Torvevej	Trafikulykke	Sikring af skadested, opsamling af olie med absol, rengjort kørebanen, skadested overdraget til politiet.
18:29	Kisumparken	Ild i bil	Ildløs i bil, slukket med 2 stk. HT
18:51	Kirkegårdsvej	Assistance	Assistance til beboer Drejestigen rejst til 5. sal, idet et vindue havde løsnet sig og der var fare for dette styrtede til jorden. Sikret vinduet, beboer vil kontakte håndværker for rep af dette.
18:55	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget
19:47	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund affugt i denne. Foretaget eftersyn, iab.
21:07	Holbækmotorvejen	Ild i græs	Mindre ildløs i træstol, slukket med 1 HT
22:12	Østbanegade	Assistance	Assistance til Københavns Assistance til Københavns kommune med afstilling af intern røgmelder
00:52	Thyregodsvej	Røg fra trappe	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Formentligt stammede røglugten fra mad der var brændt på.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-06-2016 til kl. 08.00 den 21-06-2016

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
02:17	Kjeldsgårdsvej	Eftersyn	Beboer vækket af kraftigt brag. Der havde uden tvivl været en kraftig trykstigning i lejlighed, der havde forårsaget at køleskabsdør var sprængt af, døre til badeværelse sprængt op og flækket karmen, vinduer blæst op i begge ender af lejlighed. Ingen tegn på ild eller varme i lejligheden. Foretaget eftersyn af lejligheder over og under den ramte lejlighed, iab. I nabolejlighed var skuffer "skudt" ud af skabe i køkkenet. Overdraget skadestedet til politiet og følgeskade firma.
03:31	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund.
06:03	Strandboulevarden	Olie spild	Ved ankomst viser det sig at være et mindre spild, som beredskabet ikke kan gøre noget ved, da det fordamper at sig selv.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03