

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-05-2016 til kl. 08.00 den 22-05-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:47	Århus Plads	Redning Andet	Falsk telefonmelding, intet at bemærke på adressen.
09:45	Peter Bangs Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient.
10:10	Naverland	Røg fra bygning	Røglugt P.G.A. Optænding af grill i det fri.
11:37	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:44	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:38	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:11	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
16:27	Valbygårdsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
17:46	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:25	Korsgade	Naturbrand-Mindre brand	Ild i plankeværk, slukket med HT-rør tilsat a-skum.
19:13	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra optænding af grill i det fri.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
21:09	Lygten	Røg fra Industribygning	Beredskabet sendt til røg fra bygning. Ved ankomst tages imod af butiksansat, som fortæller der er røg i køkkenet muligvis pga. mad glemt i mikroovn. Indsat 1 røgdykkerhold med HT-rør, for lokalisering af ildløs. Konstateret at røg stammede fra glemt brød i mikroovn. Udluftet køkken med overtryksventilator, og overdraget skadestedet til politiet.
22:20	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm. P.G.A. Madlavning.
23:41	Vermundsgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat a-skum.
23:46	Hørsholmsgade	Ild i affald	Anlagt bål på bålplads, slukket med HT-rør efter aftale med politi.
03:06	Haderslevgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
03:56	Gråbrødretorv	Brand Andet	Stoppet under fremkørsel.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80