

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-05-2016 til kl. 08.00 den 24-05-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:05	Ramsingsvej	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren
09:14	Saxtorphsvej	Ild i bygning	Ved beredskabets ankomst konstateret røgudvikling fra tørretumbler i kælder. Indsat røgdykkerhold til slukning med et HT-rør. Overtryksventileret rummet.
09:40	Sundkrogsgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:12	Skelbækgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:35	Frederikssundsvej	Assistance til opbæring	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
10:49	Thomas Laubs Gade	Gas-Gaslugt i bygning	Gaslugt i trappe fra 2 sal og op. Udlagt HT-rør som sikringslange. Sprængt dør for adgang til lejlighed, hvor beboer havde åbnet for gassen. Lukket for gas i hele opgangen først, indtil lejligheden lokaliseredes, dernæst lukket for gas i lejlighed. Udluftet hovedtrappe og begge lejligheder på 2 sal. Dør midlertidigt repareret så den igen kunne låses. Vicevært orienteret om gaslukning, han ville kontakte VVS-mand. Beboer overgivet til ambulancetjenesten, og politiet overtog videre sagsgang.
12:41	Randersgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:42	Langebrosvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med to involverede køretøjer. Beredskabet foretog sikring af skadestedet med køretøjer samt skilte og oprydning. Personer fra de to biler blev tilset og overgivet til ambulance. Politiet overtog skadestedet.
13:36	Edvard Thomsens Vej	Assistanceydelse	Eftersyn af vandskade grundet stoppet afløb i brusekabine. Vandskadeafhjælpning foretaget af vicevært.
14:03	Sankt Annæ Gade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsdames arbejde tæt på detektoren.
17:13	Vester Søgade	Assistanceydelse	Mødt, men ej i brug da anmelders antagelse om oliespild ikke var korrekt.
20:04	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
22:38		Eftersyn	Alarm fra intern brandmelder. Det vidste sig at lyden kom fra en fugtmåler monteret i rørkanal som var ved at løbe tør for batteri. Batteriet i fugtmåleren afmonteret, beboeren bedt om, at kontakte viceværten.
23:31	Nørre Voldgade	Ild i affald	Ild i affald slukket med en pulverslugger. Politiet overtog skadestedet.
00:46	Sundbygårdsvej	Brandalarmen	Slukket gløder i madras med en kop vand. Tilset beboer, men der var ikke behov for ambulance. Udluftet lejlighed og eftersyn foretaget, men der var intet at bemærke. Politiet orienteret.
01:07	Platanvej	Ild i lejlighed	Ild i blomsterkasse på altan slukket før beredskabets ankomst.
02:00	Østbanegade	Brandalarmen	Røgmelder tilknyttet nødkald. Talt med ansat i nødkaldelanlæg da beboer kun talte spansk. Beboeren havde en del fyrfadslys tændt og formentlig et af disse har udløst alarmen. Foretaget eftersyn iab. Anbefalet beboer på tegnsprog at slukke lysene og gå i seng.
04:09	Juliane Maries Vej	Brandalarmen	Blind alarm, idet en sprinklerventil var aktiveret uden påviselig grund
05:33	Frederiksholms Kanal	Brandalarmen	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund

*Tidspunkt*    *Adresse*                      *Melding*                      *Beskrivelse*

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80