

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-02-2016 til kl. 08.00 den 25-02-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:17	Amager Strandvej	Redning	Person fastklemt med fod under palle med papir. Frigjort før brandvæsenets ankomst, patient overdraget til ambulancetjenesten.
13:11	Niels Hemmingsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde
14:04	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
14:18	Vibeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
14:59	Strandlodsvej	Eftersyn, brand	Glødebrand i pose med spåner slukket før brandvæsenets ankomst. Eftersyn af området med termisk kamera.
15:12	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget
15:33	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
20:01	Halfdangade	Ass. til ophjælpning	Assisteret personale fra Social- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:59	Vingårdstræde	Bbrandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:11	Østerbrogade	Redning Andet	Kaldt til assistance til Regionen til åbning af dør for ambulanceopgave. Stoppet på vej til stedet, da ambulancepersonale selv havde ordnet problemet.
23:46	Sigynsgade	Eftersyn	Foretaget eftersyn bl.a. med gasdetektor uden at kunne konstatere gas i ejendom. Rådet beboer til at kontakte ejendoms kontor, hvis lugt vender tilbage.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:54	Under Elmene	Eftersyn	Ild i dyne på køkkentrappe slukket med vand fra vandlukker. Dyne bragt til det fri og efterslukket med HT-er. Foretaget eftersyn iab. Udluftet køkkentrappe. Foretaget eftersyn i lejlighed iab. Dyne brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80