DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-01-2016 til kl. 08.00 den 26-01-2016

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
09:38	Bellahøjvej	Trafik ulykke	Bil mod container. Ingen fastklemte ved brandvæsenets ankomst. 2 personer kommet ud ved egen hjælp. Sikret skadested og udlagt HT-slange. Assisteret ambulancepersonale og foretaget nødtørftog oprydning af skadested.
09:42	Israels Plads	Brandalarm.	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet. Sprinklerrør i kælder sprunget læk. Lukket for vand til anlægget. Ejer tilkaldt reparatør for udbedring af skade og retablering af anlæg.
10:05	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:17	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:06		Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:39	Kompagnistræde	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:41		Brandalarm.	Blind alarm, idet der antagelig var fejl på alarmoverførslen, ingen indikation på centralskabet.
14:56	Morsøvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
15:32	Enghavevej	Røg fra trappe	Ved brandvæsenets ankomst konstateredes let røglugt fra antageligt madvarer på bagtrappen. Foretaget eftersyn i alle lejligheder. Sprængt dør på 4 sal th og tv for eftersyn, beboerformand kontakter tømrer for reparation. Intet fundet, men årsag er formentlig madvarer, der er brændt på.

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
16:39	Åboulevard	RXtu, Trafik ulykke/	
16:52	Fuglsang Allé	Redning Andet	Mand fundet livløs ved bil i garage. Assisteret ambulancepersonale med genoplivning. Akutlæge overtager,
18:37	Vibevej	Eftersyn	Ild i askebæger i forbindelse med rygning, slukket af mobilt sprinkleranlæg før Brandvæsenets ankomst. Assisteret personalet med opsamling af vand på gulvet. Ingen personskade og ingen øvrig skade på indbo.
21:00	Frimestervej	BRFk, Røg fra kælder/	Ild i tørretumbler i vaskekælder. Opgang tryksat med overtryksventilator inden indtrængning i kælder. Afslukket med HT-rør, udlagt andet HT-rør som sikringsslange. Tørretumbler brandskadet, vaskekælder røgskadet. Udluftet trapperum i nr. 8 og 10 samt lejlighed i nr 10 st.th, Politi og følgeskadefirma SSG overtog skadested.
22:34	Njalsgade	Metro-01, : Primær:ABA alarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Metroselskabet stillede med to mand, der var behjælpelige med udkobling af alarm og retablering af røgudluftning m.v.
02:45		Ild i restaurant	Assistance til Beredskab Øst ved kraftig brand i restaurationslokaler på Søborg Torv (Restaurant San Marino). Foretaget rekognoscering samt indvendig og udvendig slukning med HT-rør og C-rør.
02:49	Husumgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:55		Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Ingen indikation på centralskab.
04:53	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
05:42	Guldbergsgade	Eftersyn	Blind alarm, idet der var fejl på privat røgmelder. Nedtaget røgmelderen og overgivet den til anmelder som ville sørge for at give viceværten besked. Foretaget eftersyn iab.

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
06:40	Solbjergvej	Metro-01, : Primær:ABA alarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. Detektoren sidder inde i Frederiksberg Centeret, på den anden side af brandadskillelsesporten mellem station og center. Brandporten aktiveret og lukket ved brandvæsenets ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80