

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-05-2016 til kl. 08.00 den 27-05-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:03	Strandpromenaden	Drukning	Assisteret politiet med eftersøgning i Svanemøllebugten. Rekognosceret langs strandpromenaden, ved badestedet samt molen, intet observeret. Forsvaret assisterede ligeledes med en helikopter i eftersøgningsopgaven.
08:43	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra elkedel.
08:55	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:51	Gammel Kongevej	Gaslugt i det fri	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget i samarbejde med politiet, intet at bemærke.
10:03	Rødovrevej	Brandalarm	Blindalarm, pga. Madlavning.
10:33	Frederikssundsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
11:01	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:10	Brunevang	Personredning	Mand faldet i elevator skakt i nybyggeri. Fikseret på spinboard og båret ud i ambulancen. Akutlæge, ambulance og politi mødt på stedet.
11:35	Peter Bangs Vej	Olie spild	Dieselspild fra motorrummet på en varevogn. Udlagt 50 liter absorberingsmiddel for opsamling af spildet. Orienteret vagtcentralen for efterfølgende fejning.
12:15	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:48	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:45	Smedeland	Brandalarm	Blindalarm. Formodet aktiveret pga håndværker.
15:42	Enghavevej	Røg fra butik	Mindre brand i papirservietter i solcenter. Branden var slukket ved beredskabets ankomst og ejeren havde båret servietterne ud af bygningen. Orienteret politiet på stedet.
17:04	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen pga. strømsvigt.
17:46	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:51	Ved Glyptoteket	Ild i bil	Ild i el-bil, slukket med 2 HT-rør tilsat skum. Foretaget oprydning samt overdraget skadestedet til politiet.
18:09	Mosedalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved anvendelse af teaterrøg.
18:57	Handelsvej	Eftersyn	En beboer havde hørt en aktiveret røgalarm hos en nabo som ikke var hjemme. Foretaget udvendigt eftersyn ved hjælp af 12-meter stigen, intet at bemærke. Orienteret politiet via vagtcentral.
20:21	Degnestavnen	Ild i affald	Ild i borde og bænke placeret under halvtag på legeplads, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. Borde, bænke og halvtag brandskadede. Overdraget skadestedet til politiet.
20:37	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
22:15	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra hårtørrer.
23:11	Borgervænget	Ild i container	Ild i 20 fods container på genbrugsplads indeholdende slibestøv, slukket med 1 HT-rør samt 1 skumrør.
23:50	Bechgaards gade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i beboelsesopgang, kontrolleret for- og bagtrappen samt anvendt termisk kamera, intet at bemærke. Beboere orienteret om brand på genbrugsplads ikke så langt fra adressen, hvilket kunne være årsagen.
01:15	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
01:28	Rosenborggade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
01:35	Oslo Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg ifm. en fest i kælderetagen.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80