

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-03-2016 til kl. 08.00 den 30-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
10:45	Nyager Vænge 14	Brandalarm/DOA	Blind alarm uden påviselig årsag
10:47	Aggervej	Eftersyn	Foretaget eftersyn grundet melding om utæt gasflaske. Konstateret at gasbrænder var fejlmonteret og gasslange var varmeskadet. Informeret ejer om at han skal sørge for eftersyn af udstyret før det må bruges igen.
12:02	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:17	Amager Strandvej	Trafikulykke	Foretaget opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenede ved færdselsuheld hvor 2 køretøjer var involveret. Overdraget skadestedet til politiet.
12:42	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:58	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:20	P-Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret ved overgravning af kabel i jord.
14:56	Dunhammervej	Skorst.brand-Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:05	Ejby Mosevej 219	Brand-Andet	Ild i silo, slukket ved ankomst med egne vandkanoner. Eftersyn foretaget med termisk kamera
15:14	Rådmandsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
17:15	Borups Allé	Brandalarm	Ild i askebæger, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning, iab.
19:06	Rysensteensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:24	Kattesundet	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
01:04	Jægersborggade	Eftersyn	Foretaget eftersyn ved restaurant efter hærværk, hvor ruder var blevet knust iab. Ikke foretaget yderligere. Politiet overtaget skadestedet.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03