

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-01-2016 til kl. 08.00 den 31-01-2016

| <i>Tidspunkt</i> | <i>Adresse</i> | <i>Melding</i> | <i>Beskrivelse</i> |
|------------------|-------------------|-----------------|---|
| 15:22 | Slesvigsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 15:45 | Steenwinkelsvej | Ild i container | Ild i container, slukket med HT-rør tilsat A-skum. |
| 16:16 | Bredgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 18:13 | Grøndals Parkvej | Trafik ulykke | Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Assisteret ambulancetjensten med behandling af tilskadekomne. Paramediciner vurderede at tilskadekomne, kunne forlade køretøjer ved egen hjælp. Fjernet køretøjer fra kørebanen og overdraget skadestedet til politiet. |
| 20:09 | Peder Lykkes Vej | Ild i affald | Ild i scooter, slukket med 10L vandslukker samt pulverlukker. Overdraget skadestedet til politiet. |
| 23:10 | Lautrupsgade | Brandalarm | Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. |
| 00:15 | Hillerødgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |
| 01:30 | Århusgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. |
| 02:45 | Frederiksborggade | Elevator stop | Assistance til elevator stop. Ved ankomst var tekniker ankommet, assisteret med adgang til elevator. Åbnet elevator og hjulpet 10 personer ud. |
| 06:13 | Studsgaardsgade | Eftersyn | Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke |

Tidspunkt *Adresse* *Melding* *Beskrivelse*

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80