

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-08-2016 til kl. 08.00 den 31-08-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:15	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:51	Christians Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:59	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:22	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:58	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:21	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:29	Ellestykket	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:46	Nordre Frihavsgade	Eftersyn	Tilkaldt til eftersyn. Ved beredskabets ankomst konstateres et sprinkleranlæg aktiveret i en parkeringskælder. Klippet hængelås for adgang til sprinklercentral, afbrudt for sprinkleranlægget. Tilkaldt tekniker til retablering af anlæg.
11:52	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:10	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:31	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:43	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret på grund håndværkers arbejde med lift foran detektoren (afbrød IR-strålen)

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:18	Mozarts Plads / Glucksvej	Eftersyn	Mindre brand udvendigt i lyskasse til kælder, slukket med 1 HT-rør. Foretaget eftersyn i kælderetagen, konstateret gløder i et mindre område, slukket med 1 trykladet vandslukker. Orienteret ansatte i den overliggende butik.
16:40	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:43	Gothersgade	Ild i lejlighed	Mindre brand i elinstallation / pulterrum (mindre indskudt etage) i lejlighed, slukket med 1 HT-rør. Foretaget eftersyn og kontrol med termisk kamera, intet at bemærke. Tilkaldt skadeservicefirma samt installatør. Overdraget skadestedet til politiet.
18:02	Ny Kongensgade	Ild i skur	Ild i 12 m <sup>2</sup> skur stående i baggård hvori der var en gasflaske, udlagt 2 HT-rør til køling samt slukning. Skur kraftigt brandskadet.
18:52	Hornemanns Vænge	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune med flytning af patient.
18:56	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:07	Islands Brygge	Ild i affald	Det viste sig, at der var nogle borgere som havde lavet mad på en pande. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
00:44	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:47	Hovmestervej / Frederiksborgvej	Ild i bil	Ild i motorrum på 2 personbiler parkeret med front imod hinanden, slukket med 2 HT-rør. Motorhjelme åbnet med hydraulisk spreder for eftersyn.
02:22	Istedgade	Eftersyn	Konstateret en skarp lugt i trappeopgangen. En forretning var blevet malet, maleren oplyser at malingen som er blevet anvendt ikke er sundhedsskadelig. Foretaget udluftning af trappen. Orienteret politiet på stedet.
04:04	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
05:02	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:28	Borups Allé	Benzin udslip	Opsamling af mindre benzinspild på kørebanen på grund af væltet motorcykel.
07:24	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved afprøvning af sprinklerpumpe.
07:28	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:32	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80