

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-09-2016 til kl. 08.00 den 09-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:32	Søndre Fasanvej	Trafik ulykke	Trafikulykke med 2 biler, Sikring af skadested samt assistance til ambulancen med Pt. 2 stk. fra samme bil.
09:54	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme, tæt på detektoren.
11:08	Kraftværksvej	Eftersyn af Olie spild	Eftersyn for oliespild i vandet op af en stensætning.
11:30	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde, tæt på detektoren.
11:46	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde, tæt på detektoren.
13:06	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:57	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Ild i papirkurv, slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftet lokalet.
14:59	Bomsluttervej	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed, madlavning som var brændt på.
15:51	H.C. Hansens Gade	Brandalarm	Røg fra levende lys under melder.
15:59	Østerbrogade	Ild i affald	Røg fra gangtunnel, ild i madras, slukket med 1 HT.
17:10	Stationsporten	Trafik uheld	Ikke behov for beredskabet.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-09-2016 til kl. 08.00 den 09-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
18:30	Pilestræde	Røg fra Lejlighed	Røg i lejlighed stammede fra mindre glødebrand i papirkurv. Foretaget Eftersyn, og udluftet soveværelse.
18:39	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning.
18:59	Mjølnerparken	Brandalarm	Tur annulleret.
19:00	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:10	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:42	Blågårdsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:25	Kobbelvænget	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
20:32	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:55	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.
22:05	Weidekamps gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en brandtryk var aktiveret uden påviselig grund.
22:59	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:13	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.
23:40	Vester Voldgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-09-2016 til kl. 08.00 den 09-09-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:09	Køgebugt motorvejen	Trafik uheld	Sikring af skadested.
02:47	Jarmers Plads/H.C. A B	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med personpåkørsel.
04:20	Vasbygade/Kortløb	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
05:30	Filippavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:51	Carl Plougs vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03