

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-11-2016 til kl. 08.00 den 11-06-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:19	Trippendalsvej	Brandalarm	Melder aktiveret uden påviselig årsag.
08:33	Åbenrå	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
08:34	Nordre Ringvej	Brandalarm	Alarmen aktiveret af os fra madlavning.
08:50	Fuglsang Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:53	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:57	Under Elmene	Ild i tag	Ild i tag grundet taglæggers arbejde med påbrænding af tagpap på kvist, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera. Nedtaget tegl for sikring mod brandspredning. Orienteret politiet på stedet.
09:21	Risbjergvej	Brandalarm	Alarmen aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melder.
09:21	Vestre Kvartergade	Brandalarm	Brandalarm. Blind alarm pga. damp fra rengøring.
09:33	Øster Søgade	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
11:21	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en Detektor.
12:11	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
12:55	Ejby Industrivej	Brandalarm	Alarmen aktiveret uden påviselig årsag.
14:55	Kirkebjerg Alle	Brandalarm	Alarmen muligvis aktiveret grundet brug af deodorant tæt på melder. Intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-11-2016 til kl. 08.00 den 11-06-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
15:22	Gamle Landevej	Brandalarm	Intet at bemærke ved ankomst på adressen.
15:48	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Alarmen aktiveret grundet os fra madlavning.
17:02	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
17:21	Lundtoftegade	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Mellem 2 personbiler. Ved ulykken havde den ene personbil påkørt en ejendom hvorved en rude til cykelkælder og mindre dele af facaden var blevet beskadiget.
17:28	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:08	Keplersgade	Redning Andet	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade.
20:23	Vilhelm Topsøes Vej	EL-instal.-Brand-Mindre	Eftersyn i forbindelse med defekt forsyningskabel som producerede gnister. Sikret skadestedet og tilkaldt forsyningssselskabet.
21:10	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
21:51	Hvidovrevej	Ild i bil	Intet fundet på adressen.
22:39	Sankt Hans Torv	Eftersyn	Eftersyn. Mindre glødebrand i skraldespand og køkkengulv.
22:55	Urmagerstien	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt. Intet at bemærke.
23:36	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:07	Poppelvej	Bygn.brand-Villa	Ild i villa. 1 person fanget i huset. Person bjerget, og overdraget til ambulancetjenesten.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-11-2016 til kl. 08.00 den 11-06-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
03:26	Røde Mellemvej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil i det fri. Slukket med 2 HT-rør tilsat skum.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 86 29 80