

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-10-2016 til kl. 08.00 den 25-10-2016

08:48	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Den automatiske brandalarm aktiveret på grund af røg fra papirkurv på værelse. Personalet evakueret beboer og slukket indhold i papirkurven med vand før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning.
09:27	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret på grund af at lift havde brudt "strålen". Foretaget eftersyn.
09:50	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm fejlbetjening af anlæg.
10:15	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:25	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
10:48	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
11:23	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm P.G.A. Damp fra rengøring.
11:53	Tietgensgade	Trafik ulykke	kassevogn og taxa kørt sammen i lyskryds. Alle personer var ude af køretøjerne ved beredskabets ankomst, personer overdraget til ambulancetjenesten. Sikret skadestedet og opsamlet div. stoffer samt rengjort kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet.
12:20	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af rengøring. Foretaget eftersyn..
14:15	Strandgade	Brandalarm	Melder aktiveret på grund af kortslutning i kaffemaskine. Personalet havde slukket for strøm til kaffemaskinen. Foretaget eftersyn og udluftning.

14:21	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:45	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:11	Brydes Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
18:22	Engskolevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
18:38	Nyager Vænge	Brandalarm	Røg fra lysarmatur. Ledning til lysarmatur afbrudt.
18:43	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm alarmtryk på kørt ved en fejl.
19:04	Odinsvej	Brandalarm	Blind alarm P.G.A. Vand i brandmelder.
19:39	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:03	Østrigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:57	Klitmøllervej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være en biopejs på altan. Foretaget eftersyn.
00:45	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:46	Bryggergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:13	Bryggergade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
07:20	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:20	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Sikring af skadested.

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.

