

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-10-2016 til kl. 08.00 den 29-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:19	Tietgensgade	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med, færdselsuheld mellem 2 biler. Ydet førstehjælp til 2 patienter, og overgivet begge til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning af kørebanen, og flyttet køretøjer ind til siden. Skadestedet overdraget til politiet.
08:48	Hammerholmen	Ild i bygning	Ild i stor silo med træpellets, ca. 45 m. høj. Foretaget indsats med røgdykker i silotop for rekognoscering. Tryksat stigrør samt udlagt angrebslange via transportbånd til silotop. Udlagt sikringslange via udvendig trappe på siloen. Konstateret røgudvikling fra træpelletsoplæg i silo via visuel kontrol i låge fra silotop. Konstateret normal temperatur (ca. 12 grader) udvendigt siloen ved 360 graders scanning med termisk kamera. Konstateret normal temperatur (ca. 30 grader) på de termoelementer der er fast monteret inde i siloen. Aftalt med ansvarlig leder at virksomheden forbereder indsats for at nedbringe oxygen(=ilt)-koncentrationen i siloen ved brug af nitrogen (=kvælstof). Ca. kl. 10.15 iværksættes indsats med kvælstof. MMI: Nedbringe iltkoncentrationen til ca. 8-10 % og bibeholde disse forhold indtil lørdag 29/10. Foretaget løbende målinger af iltkoncentration og temperatur i silo. Konstateret faldende iltkoncentration. I perioden 18:40-21:00 er koncentrationen ligget under 10 % og ca. 8% kl. 21:00. Fortsat indsats med kvælstof planlagt at fortsætte indtil lørdag. På baggrund af resultater fra målinger er overvågning af iltkoncentration overdraget til værkets personale (hjælperøgdykkere). Beredskabets slangeudlægninger bliver indtil mandag morgen for at sikre en hurtig iværksættelse af en slukningsindsats i siloen såfremt dette bliver nødvendigt i løbet af weekenden.
09:10	Hans Tavsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:40	Strandlinien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor grundet fejl på anlægget.
09:41	Øresundsvej	Røg fra kælder	Indsat 1 røgdykkerhold i teknikrum i parkeringskælder. Konstateret smeltet el-tavle, der var slukket af sig selv. Ventileret kælder med overtryksventilator, samt foretaget eftersyn i overliggende cafe, iab. Skadestedet overdraget til vicevært og elektriker.
11:00	Strandlinien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor grundet fejl på anlægget.
11:10	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
12:53	Motorring 3	Trafik ulykke	Beredskabet assisterede med sikring af skadestedet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-10-2016 til kl. 08.00 den 29-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:16	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:16	Christianshavns Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.
15:27	Kisumparken	Ild i bil	Beredskabet blev afmeldt under fremkørsel
15:29	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
17:33	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
18:06	Havdrupvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
18:15	Eckersbergsgade	Ild i lejlighed	Ild i emhætte, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Udluftet bolig med overtryksventilator.
19:20	Gammel Køge Landevej	Trafik ulykke	Trafikulykke mellem 2 personbiler, beredskabet sikrede skadestedet, udlagde absodan på oliespild. Kørebanen ryddet for biler og vragdele. Skadestedet overdraget til politi.
19:26	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
19:45	Lygten	Trafik ulykke	Sikret skadestedet og afspærret med minestrimmel. Skadestedet overdraget til politiet for videre forløb.
20:25	Ørnevej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Fasanvej Kun materiel skade, skadestedet overdraget til politiet.
21:27	Elmegade	Kemikalie uheld	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden beredskabets ankomst.
21:32	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra optænding af pejs.
21:33	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
21:47	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-10-2016 til kl. 08.00 den 29-10-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:21	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.
22:30	Kobbelvænget	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT-rør tilsat a-skum. Skadestedet overdraget til politiet.
23:41	Øster Allé	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med større arrangement.
00:01	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
00:38	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
01:13	Axeltorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
01:48	Åkandevej	Ild i bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
01:57	Oslo Plads	Eftersyn	Assistance til TDC
02:19	Christians Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
04:11	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Brandalarm opgraderet til ildløs udrykning, på baggrund af 112 melding om ildløs i værelse. Ved ankomst konstateres det dog hurtigt, at der er tale om mobilt sprinkler anlæg der er aktiveret pga. rygning. Opsamlet vand med vandstøvsuger, og tilkaldt skadeservice pga. vand gennemtrængning til etagen under. Personalet orienteret og kontaktede selv boligselskab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03