

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-11-2016 til kl. 08.00 den 30-11-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:24	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
09:05	Julius Andersens Vej	Benzin udslip	Opsamling og begrænsning af spild af cirka 600 liter diesel fra lastbils brændstoftank grundet påkørsel af stålkant.
09:50	Roskildevej	Brandalarm	Alarm udløst pga. Damp fra baderum.
11:58	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
11:58	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
13:55	Kristianiagade	Redning	Assistance til ambulancetjenesten med op hejsning af patient fra bunden af metro cityring skakt.
15:22	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:06	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:14	Maglebytorv	Brandalarm	Blind alarm fejlbetjening af anlægget.
17:16	Svendebjergvej	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
17:42	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved Beredskabet Ankomst.
18:06	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:37	Dommervangen	Bygnings brand	Mindre bål intet for Beredskabet.
18:46	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:08	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:09	Christian Winthers Vej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt og mislyde fra ovn.

20:07	Dannebrogsgade	Springtæppe	Assistance ved springtæppeaktion. Stoppet på radio under fremkørsel, da patienten var sikret.
21:58	Agerkær	Natur brand	Intet fundet.
01:13	Kettegård Alle	Redning	Mindre skære opgave.
03:36	Classensgade	Brandalarm	Røgalarm i lejlighed aktiveret uden påviselig årsag. Eftersyn foretaget i Lejlighed.
06:01	Porcelænshaven	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i Forsyningsledningen.
06:13	Refshalevej	Eftersyn	Eftersyn for eventuelt tilskadekomne i forbindelse med forladt personbil med udløste airbags.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03