

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-12-2016 til kl. 08.00 den 08-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:18	Ottliavej	BAAI, Alarm DOA/APL/IP	Melder aktiveret på grund af damp fra bad
08:35	Vestre Teglgade	Brandalarm	Fejldisponering.
11:15	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:40	Hermods gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
12:58	Amagermotorvejen / Avedøre Havnevej (X1)	Trafikulykke	Trafikuheld, sikring af skadested
13:32	Ramsingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:24	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:37	Sundbygårds vej	Brandalarm	Melder aktiveret på grund af damp fra bad
14:42	Marmorvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person
16:10	Kalvebod Brygge	Trafikulykke	Sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld
17:55	Ove Arups Vej / Hannemanns Allé	Trafikulykke	Trafikuheld - oprydning på skadested
18:02	Thors gade	Brandalarm	Ild i værelse, slukket med et HT rør
20:00	Slotsherrens vej	Mindre brand	melding om brand i cykelskur, intet fundet

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:21	Abel Cathrines Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
22:01	Tietgensgade	BAAI, Alarm DOA/APL/IP	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
22:13	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
23:14	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
03:32	Flæsketorvet	BAAI, Alarm DOA/APL/IP	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
04:13	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
04:34	Vognmandsmarken	Eftersyn	Eftersyn for defekt elinstallation

**YDERLIGERE INFORMATION:**

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.