

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-12-2016 til kl. 08.00 den 12-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:22	Emblasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
09:10	Prins Knuds Dæmning	Brandalarm	Blind alarm.
09:17	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af meget fugt i kælderen. Teknikker tilkaldt.
10:14	Prinsesse Charlottes Gade	Assistance	Assistance til Københavns Kommune med åbning af dør til teknikker.
10:26	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
10:59	Refshalevej	Ild i vaskemaskine	Ild i vaskemaskine, beboer havde slukket for strømmen før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera og konstateret at ilden var gået ud af sig selv. Beboer vil kontakte teknikker før brug af vaskemaskinen.
11:25	Gammel Kongevej	Røg fra Lejlighed	Beboer havde sat flæskesteg over i ovnen og havde forladt lejligheden, for at foretage de sidste indkøb. Nabo konstaterer at røgalarmeren var aktiveret og alarmerer Beredskabet. Ved Beredskabets ankomst kommer beboer hjem. Foretaget eftersyn, slukket for ovnen og udluftet lejligheden. Ingen skade i lejligheden. Overdraget skadestedet til beboer. Røgalarmer redder liv og værdier.
11:39	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm idet flere meldere var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
14:43	Østervej	Assistance	Assistance til ambulance tjenesten.
15:00	Store Kongensgade	Olie spild	Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage på køretøj.
15:40	Brydes Alle	Brandalarm	Blind alarm pga. rygning tæt på brandmelder.

16:07	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:23	Hartkornsvej	Trafik ulykke	Mindre trafikuheld, Sikring af skadested og oprydning.
17:25	Cort Adellers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:37	Robert Jacobsens Vej	Eftersyn	Blind alarm idet håndværkere ikke troede ABA anlægget var sat i drift, foretaget eftersyn.
19:01	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm pga. rygning tæt på brandmelder.
19:26	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra stearinlys. Foretaget eftersyn.
20:26	Trelleborggade	Ild i bil	Ild i bil i det fri, placeret mellem to bygninger. Under filmoptagelse blev der sat ild i bil, filmpersonalet kunne ikke selv slukke bilen hvorfor Beredskabet blev alarmeret. Bilen slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn i omkringliggende bygninger/lejligheder. Filmselskabet havde tilladelser fra kommune/politi til afbrænding af bilen. Overdraget skadestedet til politiet.
20:39	Christian Paulsens Vej	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn.
22:58	Blågårds Plads	Ild i knallert	Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn.
23:43	Parkstien	Ild i bygning	Blind alarm, idet anmelder ved nærmere eftersyn viste sig at være afbrænding af overskydende gas fra Rensningsanlæg.
23:48	Viktoriagade	Ild i affald	Udsmykning, metalherte hvor der var hældt brandbar væske i og antændt. Slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn.
00:53	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Ild i juledekoration placeret på disken til receptionen, slukket af personalet før brandvæsenets ankomst. Foretaget udluftning og eftersyn.
05:23	Tranumparken	Ild i lejlighed	Falsk alarm, foretaget eftersyn intet fundet.
06:29	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af vanddamp. Foretaget eftersyn.
07:55	Engager	Brandalarm	Blind alarm pga. damp.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.