

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-12-2016 til kl. 08.00 den 14-12-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:54	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:43	Banegårdspladsen	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:15	Vesterbrogade	Trafik ulykke	Ved brandvæsenets ankomst vurderede ambulancepersonale, at der ikke var behov for brandvæsenets assistance til udtagning af patient. Mødt ikke i brug.
12:36	Amaliegade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra brødristning.
12:39	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.
12:52	Sionsgade	Røg fra kælder	Ild i affaldscontainer i bunden af affaldsnedstyrningsskakt. Container med indhold slukket med HT-rør og bragt op i det fri. Trappeopgang ventileret med ventilator, da der var direkte forbindelse mellem affaldsskakt og trappe. Foretaget eftersyn i stuelejligheder th. og tv. da der var direkte adgang til affaldsskakt fra disse lejligheder. Foretaget øvrigt eftersyn og overladt skadested til politi.
13:48	Ørestads Boulevard	Brandalarm.	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:59	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
15:30	Fiolstræde	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:01	Slotsholmsgade	Brandalarm.	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning i kantine etagen under.
16:42	Amagermotorvej	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
17:38	Apollovej	Eftersyn	Beboer havde slukket mindre ildløs i loftslampe. Lampe afmonteret.
17:43	Stengade	Røg fra kælder	Mindre glødebrand i kælder slukket med HT rør
18:10	Georg Brandes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:56	Vangehusvej	Skorst.brand-Eftersyn	
22:53	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
04:12	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning
05:50	Strandskolevej	Brandalarm	Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.
06:40	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:52	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund

YDERLIGERE INFORMATION: Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03