

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-01-2017 til kl. 08.00 den 06-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:48	Vigerslevvej	Oversvømmelse	Yderlig assistance ifm. vandstigning ved fodboldbaner, som medførte vand i kældre på nogle huse. Opsat 2 klimacontainere med 6 udlagte pumper med det formål, at flytte vandmasser fra fodboldbane til Å for at begrænse yderligere skader på omkringliggende huse og bygninger.
08:50	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:04	Ved Vesterport	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.
09:20	Guldbergs Have	Eftersyn	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:09	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:19	Åbenrå	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Anlægget var ikke aktiveret ved ankomst.
10:29	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:04	Svanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:52	Finlandsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør.
12:03	Sundparken	Eftersyn	Efter tilbagemelding fra hjemmeplejer på adressen, stoppet fremkørsel, ej i brug.
12:15	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
12:19	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:23	Hvidovre Havn	Brand Andet	Oprydning af watertubes efter oversvømmelse
12:46	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en uidentificeret person.
12:53	Åbenrå	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Anlægget var ikke aktiveret ved ankomst.
13:04	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet da melder formentlig var aktiveret grundet fyrværkeri.
13:28	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret pga. tryktab i sprinklersystemet.
15:42	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en uidentificeret person.
16:30	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:43	Teglholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
17:10	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Matthæusgade	Ild i affald	Mindre brand i lidt plastaffald, slukket med en trykladet vandslukker.
18:22	Katholmvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af beboer.
18:45	Åbenrå	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Anlægget var ikke aktiveret.
19:11	Haydnsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:19	Sølvgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse for ildløs ikke var korrekt.
22:21	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:45	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
23:03	Roholmsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør
01:29	Hammerholmen	Bygningsbrand, Industri	Ild i pille-oplag. Indsats pågår stadig ved udgivelse af døgnrapporten.
03:11	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
03:36	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg
07:07	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
07:10	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03