

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-01-2017 til kl. 08.00 den 10-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:17	Nordre Frihavnsgade	Eftersyn for røglugt	Eftersyn for røglugt i trapperum, intet at bemærke.
08:46	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst.
09:42	Nordre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm idet alarmen var udløst grundet madlavning.
10:04	Amagermotorvejen	Trafik ulykke	Bus kørt op i bevoksning langs motorvej.
10:17	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:29	Helsinkigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:32	Østervang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.
11:11	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
11:50	Kultorvet	Røg fra Mindre brand	Ild i køkken, ved brandvæsnetts ankomst havde der været brand i en kasse værktøj som stod i køkkenet. Branden var slukket ved brandvæsnetts ankomst, af ejer.
12:10	Ved Sporsløjfen	Eftersyn	Eftersyn vedrørende fyrværkeri som var placeret i container i det fri, tilkaldt af politiet.
12:54	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
13:22	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
13:46	Vestergårdsvej	Redning Andet	Assistance til beboer som ikke kunne komme ud af sin dør. Beboer havde låst sig inde, idet nøglen var blevet væk til hængelåsen, som var monteret indvendigt i forbindelse med tidligere ildløs.
13:49	Tagensvej	Trafik ulykke	Oprydning efter færdsels uheld mellem 2 biler.
14:09	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
14:56	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:22	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:59		Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
16:17	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:20	Borups Allé	Trafikuheld	Færdselsuheld mellem 2 biler. Den ene part var kørt videre ved vores ankomst, kørebane fejlet for glasskår.
17:58	Hammerholmen	Eftersyn	Foretaget eftersyn på tidligere brandsted. Kølet oplaget.
18.34	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
21:30	Hammerholmen	Eftersyn	Foretaget eftersyn af træpille oplag med termokamera, kølet oplag med HT rør tilsat tågesøm, ellers intet at bemærke.
22:37	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
23:17	Hallingparken	Ild i bil	Overtændt bil med spredning til nabobil, slukket med 2 HT'er og skum.
23:51	Korsdalsvej	Ild i bil	Ild i bil op ad container. Slukket med ét HT rør.
00:17	Sigynsgade	Assistance til politiet	Assistance ved springtæppeaktion, Politiet melder alt roligt, efter et banalt skænderi.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
02:23	Øster Voldgade	Person under tog	Person ramt af tog. Assisteret ambulancetjenesten
03:46	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:04	Hammerholmen	Eftersyn	Eftersyn af lager af solsikkefrø, slukket med tågesøm.
06:08	Nordens Plads	Oversvømmelse	Vandskade, Vand drypper ned fra loft på gangen på 26. etage.
07:17	Suhmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
07:51	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:52	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra produktion.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.