DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-01-2017 til kl. 08.00 den 23-01-2017

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
11:06	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:08	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, alarmtryk ramt af bold under boldspil.
13:29	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:36	Magistervej	Røg fra trappe	Ved brandvæsnets ankomst er der en svag røglugt på trappen på 1. sal af plastic, men intet røg at se. Vi fortager eftersyn af trappeopgang, lejligheder, loft samt kælder og affalds skagt, uden at finde noget.
17:06	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
17:33	Holsteinborgvej	Ild i lejlighed	Ild i el-installation i skab, slukket af beboer inden beredskabets ankomst.
17:43	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
19:21	Hanstholmvej	Ild i affald	Ild i affald og græs, slukket med HT-rør.
20:10	Lysefjordsgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:28	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:22	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

23-01-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-01-2017 til kl. 08.00 den 23-01-2017

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
23:26	Heinesgade	Gaslugt i bygning	Ild i ovn grundet madlavning, slukket med vand fra kop. Kraftig røgspredning til køkken og resten af lejligheden. Beboer indbragt til Bispebjerg hospital til observation for røgforgiftning.
01:50	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:54	Åkandevej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
03:02	Hedemarksvænge	Brandalarm	Blind idet anmelder forvekslede lyd fra iltapparat i lejelighed med lyd fra brandalarm.
06:06	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
07:53	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, detektor aktiveret grundet støv fra håndværkeres arbejde.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03