

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-02-2017 til kl. 08.00 den 22-02-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:12	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:21	Vallensbæk Torvevej	Trafikulykke	Trafikulykke, lastbil har påkørt lygtepæle samt træer. Ingen tilskadekomst. Skadestedet sikret, Absodan udlagt på spild og vejbane fejlet. Større grene nedtaget. Dong tilkaldt for afbrydelse af strøm. Skadestedet overdraget til politiet.
09:24	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:48	Bådehavnsgade	Assistance til politiet	Assistance til politiet.
10:31	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:37	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, udløst pga. os fra madlavning.
11:32	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra en utæt vandledning.
12:09	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:19	Gammel Mønt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:41	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:59	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:17	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-02-2017 til kl. 08.00 den 22-02-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:12	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:57	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, pga. tobaksrygning.
20:05	Banehegnet	Ild i knallert	Mindre ildløs i papircontainer, slukket med HT-rør.
20:15	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
20:59	Borgbjergsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger.
21:23	Frugthaven	Eftersyn	Svag lugt af benzin i kælder, udluftning foretaget.
23:21	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Bål ved bænk. Lille bål af pap på bænk slukket med slangevinde Politi rekvireret.
00:33	Rentemestervej	Ild i bil	Ved beredskabets ankomst ild i 2 biler, slukket med 2 HT-rør samt 1 stk. pulverlukker, politi på stedet. Autotransport ankom før vores ankomst og vil sammen med politiet borttransportere bilerne.
04:15	Amagerbro Torv	Brandalarm	Mindre brand i cykel parkeret på Metrostation. Branden var slukket ved beredskabets ankomst. Overtryksventileret parkeringsrum samt gang for røgspredning. Foretaget eftersyn samt underrettet personale fra Metro.
07:20	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra badning.

## YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03