

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-02-2017 til kl. 08.00 den 23-02-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:55	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:31	Fabriksparken	Brandalarm	Alarmen aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melder.
09:33	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, røg fra tyverisikring.
09:53	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
10:45	Rymarksvej	Naturbrand	mindre glødebrand i træstub, slukket med HT rør.
10:56	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm grundet madlavning.
11:47	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:46	Jernbane Allé	Redning Andet	Assistance til Region Hovedstadens ambulancetjeneste, åbning af dør.
13:13	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:17	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:43	Kærbyvej	Eftersyn	Eftersyn for ild i skorsten. Intet unormalt fundet.
14:03	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:40	Kigkurren	Trafik ulykke	Færdselsuheld, køretøj påkørt bagfra af anden billist. 1 patient overgivet til ambulancetjenesten, kunne selv forlade køretøjet. Mindre materiel skade på begge køretøjer.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
16:03	Frydendalsvej	Skorstensbrand	Skorsten renses og sod mv fjernet fra skorsten.
17:01	Gammel Kongevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
17:46	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:24	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:48	Bækkelunden	Ild i bygning	Overtændt tagkonstruktion på Villa slukket med 3 C-rør.
20:04	Rosenhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:38	Smørumvej	Røg fra Institution	Ild i køkken. Oplag af plast mv på komfur antændt. Store dele af institutionen røgfylt ved ankomst. Brand slukket og bygningen overtryksventileret. Skadeservice tilkaldt og kontakt til institutionens ejer/ledelse.
23:05	Nørrebrogade	Eftersyn	Mindre røg fra kortslutning i elinstallation.
23:40	Hjørnelodden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:51	Hedemarksvej	Ild i container	Rettelig adresse: Banehegnet. Ild i container, slukket med 1 HT-rør.
02:36	Bækkelunden	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted med termisk kamera. Intet unormalt fundet.
02:40	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. Brandmelder udløst under afmontering af loftsplade.
04:02	Rødovrevej	Ild i skorsten	Eftersyn foretaget med termisk kamera. Ildløs slukket før ankomst.
06:43	Røde Mellevej	Trafikulykke	Mindre færdselsuheld. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.