

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-02-2017 til kl. 08.00 den 26-02-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
09:15	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
09:28	Borups Allé	Springtæppe	Assistance til politiet med springpude, intet at bemærke.
08:33	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, pga. defekt rør i sprinklercentral, teknikker tilkaldt.
09:38	Heimdalsgade	Eftersyn	Intern røgalarm aktiveret. Grundet tykke gardiner og tilskruet brevindkast kunne lejlighed ikke besigtiges udefra, dør opbrudt, intet fundet.
11:16	Krimsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:38	Vanløse Allé	Container i det fri-Brand	Ild i containere i skolegård, flere andre forsøgt antændt. Øvrige containere dækket med skum.
14:29	H.C. Ørsteds Vej	Trafik ulykke	Færdselsuheld, kun materiel skade. Kørebanen opryddet, ingen patienter medtaget af ambulancetjenesten.
14:53	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Alarm fra bygning. Ved ankomst til området oplyser personalet de har slukket en mindre brand i køkkenet. Området udluftet og anlæg reetableret.
14:45	Kildevældets Alle	Brandalarm	Blind alarm pga. teknikkers arbejde på anlæg.
18:25	Damparken	Røg fra Lejlighed	Mad brændt på, lejlighed udluftet.
21:56	Troels Lunds Vej	Brandalarm	Ved ankomst oplyser personalet at der er lettere røg på en stue, stamemde fra mindre glødebrand i papirkurv. Området udluftet og anlæg reetableret.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
23:20	Sortedam Dossering	Eftersyn	Ved ankomst konstateres lugt af opløsningsmiddel/acetone i soveværelse. Lugten stammede fra maling af cykel i underliggende kælder. Ejer kontaktet.
00:00	Peder Lykkes Vej	Eftersyn	Ved ankomst oplyser anmelder at der har været røg fra en lejlighed. Ingen personer truffet hjemme, lejligheden gennemset.
02:50	Frederikssundsvej	Container i det fri-	Ild i container i det fri, slukket før brandvæsenets ankomst.
04:38	Frederikssundsvej	Ild i skraldespand i det fri	Ild i container, slukket med HT-rør.
05:03	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:15	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.