

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-03-2017 til kl. 08.00 den 03-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:03	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:21	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Røg fra kortsluttet EL- tavle, elektriker tilkaldt og lokalet udluftet.
09:01	Christmas Møllers Plads	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.
09:03	Holbækmotorvejen	Trafik ulykke	Færdselsuheld mellem lastbil og personbil, Klippet taget af personbil for at frigøre 1 person, som blev overdraget til ambulance personalet.
09:10	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:15	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:27	Tavlekærsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:44	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.
10:11	Voldboligerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
10:15	Nordre Frihavnsgade	Brand-Bil i det fri	Ild i bil i det fri slukket med HT (højtryksslange)
10:48	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor muligvis var aktiveret pga. røg fra et stearinlys der blev pustet ud.
10:53	Reykjaviksgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.
10:55	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:22	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-03-2017 til kl. 08.00 den 03-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:58	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Mindre ild i papir på bord, slukket af personale før beredskabets ankomst. Området udluftet og anlæg reetableret.
12:29	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet slukningsanlæg blev udløst uden påviselig grund.
17:03	Edvard Thomsens Vej	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.
17:04	Stevns-gade	Brand-Bil i det fri	Anmeldere mente at have set røg fra køretøjet, intet fundet, kontrol med termisk kamera. Politiet kontakter ejer for kontrol af køler.
17:26	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, linjedetektor aktiveret af løbske balloner.
17:30	Amagerbro Torv	Brandalarm Metro	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:10	Arni Magnussons Gade	Olie spild	Mindre olie spild på vejbanen, opsamlet med alfob.
18:41	Enghavevej	Bål på gade	Hjemløse varmede sig omkring metalspand med gløder. Brandvæsenet foretog intet i denne sag, da alt var under kontrol.
19:20	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
19:23	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:30	Kilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet melder blev udløst pga. afskydning af konfetti.
20:15	Frederiksborggade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i lejlighed. Ved ankomst svag røglugt i lejlighed på 3. og 4. sal, aftagende. Ejendom gennemgået, herunder brug af termisk kamera og drejestige rejst for udvendig kontrol af 1. og 2. sal. Intet fundet. Lejlighed udluftet og røgalarm opsat. Beboere instrueret i at kontakte 112 ved yderligere røglugt mv.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03