

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-03-2017 til kl. 08.00 den 13-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:57	Park Alle	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
09:26	Jernholmen	Brand alarm	Blind alarm, defekt melder.
10:12	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:26	Nygårds Plads	Eftersyn	Intet at bemærke.
15:51	Købmagergade	Røg fra Lejlighed	Ved beredskabets ankomst ses røg fra 3 sals vinduer. Tryksat opgang og indsat 1 tur for eftersøgning og af slukning af ildløs. Konstateret af ildløsen havde spredt sig til etage adskillelsen, og iværksat indsats med tågesøm. Foretaget eftersyn i oven liggende, samt i underliggende lejlighed for røgspredning, Påbegyndt afhjælpning af vandskade i underliggende lejlighed. Opskåret ca. 0,5m ² gulv for endelig af slukning af ildløs. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.
17:04	Kirsebærhaven	Ild i affald	Mindre bål i udendørs grill, slukket med 9 L. trykvandslukker.
17:23	Motorring 3	Trafik ulykke	Sikring af skadested, oprydning.
18:39	Carl Jacobsens Vej	Elevator stop	Elevatorstop, stoppet på radio.
19:21	Holbækmotorvejen	Trafik ulykke	Færdselsuheld, sikring af skadested.
19:23	Holbæk motorvejen	Trafik ulykke	Færdselsuheld, sikring af skadested.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

12-03-2017

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-03-2017 til kl. 08.00 den 13-03-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
19:32	Emdrup Vænge	Ild i lejlighed	Under madlavning var der gået ild i en pande med olie som havde lavet mindre brandskade på emhætte og overskab. Var slukket ved vores ankomst af beboer. Efterset skabe med termisk kamera, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet.
20:05	Finsensevej	Eftersyn for røglugt	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:32	Roskildevej	Brand-mc/knallert	Ild i scooter, slukket med HT-rør.
21:38	H.C. Ørsteds Vej	Skorstensbrand	Stenovn fra Pizzeria var ikke tømt for brande ved lukketid, resterne af brænde gav røgudvikling da der var lukket for lufttilførsel på ovnen. Ejeren er informeret om, at få skorstensfejer til at rense lodret og vandrette aftræksrør. Drejestige rejst for at kontrollere om der var skader på tag og top af skorsten, intet at bemærke.
04:24	Ringager	Brand alarm	Blind alarm, teknisk fejl.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03

12-03-2017