DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-04-2017 til kl. 08.00 den 27-04-2017

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
08:18	Motorring 3	Trafikulykke	3 personbiler kørt sammen. 1 patient teknisk fastklemt. Oprydning foretaget
09:43	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
10:12	Lundtoftegade	Ild i container	Ild i blomsterbænk, i det fri. Slukket med en vandslukker.
10:49	Marielystvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.
11:33	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:34	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:29	Filmbyen	Brandalarm	Alarmen aktiveret af røg fra popcorn.
14:05	Carl Plougs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:43	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:43	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:52	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Ventilationsanlægget for restauranten blev fejlbetjent. Beredskabet udluftede begge etager i restauranten.
17:16	Bohrsgade	Elevator stop	Åbnet elevatordør og hjulpet 1 person ud.

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
18:48	Hvidovre Strandvej	Naturbrand	Ild i mindre halmballe, slukket med vandslukker.
18:47	Dexter Gordons Vej	Olie spild	Eftersyn af oliespild. Konstateret ca. 100 m² tynd oliefilm i området fra Teglværksbroen og i den østlige del af Teglværkshavnen. Ingen udslips kilde fundet.
20:21	Ørestads Boulevard	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand slukket før beredskabets ankomst, stoppet fremkørsel.
20:24	Frederikssundsvej	Røg fra kælder	Mindre brand i kælder under beboelsesejendom. Ved beredskabets ankomst var evakuering af opgangen påbegyndt. Tryksat trappen og indsat røgdykkere til slukning i kælderen herfra. Indsat røgdykkere i nabotrappen for eftersyn samt udluftning. Opbrudt dør i kælder for adgang til flere kælderrum (3 stk.) samt til forretning i stueetagen via en intern trappe. Foretaget udluftning af hele kælderetagen samt lejlighed og forretning i stueetagen. Kontrolleret de overliggende lejligheder tilknyttet begge opgange. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt overdraget skadestedet til politiet.
20:53	Borgbjergsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
21:26	Halvtolv	Ild i container	Ild i dæk og tøj liggende ved en trailer stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. Trailer delvist brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.
04:40	Hulgårdsvej / Frederikssundsvej	Trafik ulykke	2 biler kørt sammen, 1 pt med nakkesmerter skånsomt udtaget og kørebane ryddet for vragrester. Politi på stedet
06:09	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:30	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.