

## NOTAT

### **Bemærkninger til Beredkabsstyrelsens udtalelse over forslag til Hovedstadens Beredkabs Dimensioneringsplan RBD 2017+**

Hovedstadens Beredskab har d. 22. juli modtaget Beredkabsstyrelsens udtalelse over forslag til Hovedstadens beredkabs Dimensioneringsplan RBD2017+. Overordnet set mener Beredkabsstyrelsen, at planforslaget sikrer god overensstemmelse mellem Hovedstadens Beredkabs dækningsområdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Udtalelsen indeholder således kun tre mindre punkter, der giver anledning til bemærkninger:

#### **Operativ ledelse**

Beredkabsstyrelsen efterlyser en evaluering af om hvorvidt Hovedstadens Beredskab kan overholde det fastlagte serviceniveau med den nye struktur for indsatsledervagten, der blev indført med den Risiko-baserede Dimensionering for 2016.

Hovedstadens Beredskab vil foretage en grundig evaluering af indsatslederstrukturen i slutningen af 2016 / primo 2017. Hovedstadens Beredkabs Operative Ledelse følger området nøje og sikrer at beredskabet løbende er dimensioneret til risikobilledet.

#### **CBRNE-hændelser**

I udtalelsen fra Beredkabsstyrelsen gøres opmærksom på, at Kemisk Beredskab kan assistere ved indsatser i felten.

Vedr. håndtering af CBRNE-hændelser er Hovedstadens Beredskab allerede i kontakt med Kemisk Beredskab i København, som vi har et godt samarbejde med. I RBD2017+ tænkes der primært på behovet for hurtig detektering, inden en indsats kan påbegyndes og ressourcerne fra Hedehusene eller Næstved når frem.

27-07-2016

Sagsnr.  
2016-0233568

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

[www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

Da Kemisk Beredskab kan være optaget af andre opgaver er det nødvendigt, at Hovedstadens Beredskab selv har detekteringsudstyr til sporing af bl.a. kemiske kampstoffer og radioaktivitet, således at indsatsen umiddelbart kan igangsættes, idet det ikke kan forsvares, at afvente en assistance fra Beredskabsstyrelsen i en hovedstad som København.

**Vandforsyning**

Beredskabsstyrelsen har efterspurgt supplerende oplysninger om anvendelse af tankvogne i forbindelse med vandforsyning til brandslukning, i de områder hvor vandforsyning baseres på anvendelse af tankvogne.

Hovedstadens Beredskab har på den baggrund redigeret RBD2017+ med svar på de spørgsmål som Beredskabsstyrelsen har efterspurgt.