

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-03-2016 til kl. 08.00 den 04-03-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
11:34	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
11:52	Norsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
13:48	H.C. Andersens Boulevard	Oliespild fra køretøj	Opsamlet oliespild fra køretøj på cykelsti.
14:05	Sigurdsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
15:26	Nørre Voldgade	Brand Andet	Brændbart væske forsøgt antændt på pladsen ved Nørreport.
15:40	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
16:04	Vimmelskiftet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
17:05	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
18:41		Brandalarm	Madlavning, ild i mad i mikroovn.
19:01	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
19:43	Enghavevej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
19:51	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:37	Svinget	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.
22:33	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde
22:49	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp fra produktionsanlæg.
00:07	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra tobaksrygning.
00:23	Finsensvej	Røg fra Lejlighed	Ild i køkken, slukket med Ht udlægning.
00:39	Østerbrogade	Skraldespand i det fri	Ild i skraldespand slukket med HT-er. Foretaget eftersyn i.a.b. Skraldespand med indhold brandskadet.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80