

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-08-2016 til kl. 08.00 den 06-08-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:00	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:12	Kirsebærhaven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:28	Nørre Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:35	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:54	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:00	Forchammersvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst.
09:07	Nybrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:34	C.F. Richs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:03	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:08	M.Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm uden påviselig grund.
11:33	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm P.G.A. Afprøvning af sprinkler pumpe.
13:24	Amagermotorvejen	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med solo uheld på motorvej. Skadestedet overdraget til politiet.
15:04	Hammerholmen	Trafik ulykke	Færdsels uheld med to personbiler ingen personskade, sikring af skadested og oprydning.
16:03	Nyholms Alle	Eftersyn	Eftersyn P.G.A. Røgalarm der var aktiveret. Fejl på røgalarm.

17:33	Industriholmen	Ild i elinstallation	Ild i elinstallation slukket med co2 slukker udluftet og tilkaldt elektriker.
18:20	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:05	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:08	Dronning Elisabeths Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:27	Dronning Elisabeths Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:26	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabers ankomst.
23:44	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
00:37	Hf. Bergmannshave	Ild i bil	Ild i bil på stisystem bag haveforening, slukket med HT-rør. Skadested overdraget til politiet.
04:17	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm melder aktiveret uden påviselig grund.
05:44	Thorsgade	Brandalarm	Beredskabet sendt til ABA på plejehjem. Ved ankomst tages imod af personale, som orienterer om at det brænder i værelse på 4 sal samt at beboeren er reddet ud. Indsat 1 tur til slukning af ildløs i værelse, samt 1 tur til tryksætning / ventilering af gangareal. Eftersyn foretaget af tag med termisk kamera, samt loftrum for røgspredning. Stor ros til personalet, som havde handlet hurtigt og reddet personen ud, samt efterfølgende lukket døren til værelset. Skadested overdraget til politiet og skadeservice firma.
05:56	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm røg fra bageovn.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80

