

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-02-2016 til kl. 08.00 den 10-02-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:02	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:15	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:28	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (fysikforsøg).
11:30	Bystævneparken	Brandalarm	Årsag til alarmen var håndværker.
11:45	Roskildevej	Brandalarm	Alarmen var udløst på grund af damp fra bad.
12:12	Ørestads Boulevard	brandalarm	Alarmtryk aktiveret af ukendt person.
12:21		brandalarm	Melder aktiveret uden påvislig grund.
12:23	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:45		Brandalarm	Anden årsag til blind alarm,
13:38	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:56	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:01	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg (bad).

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
14:51	Vestre Teglgade	Brandalarm	Alarm aktiveret uden påviselig grund
15:26	Strandgade	BSHT, Skorst.brand-Hårdt tag/	Melding om skorstensbrand.
16:23	Vilhelm Thomsens Allé	Brandalarm	Årsag til alarmen var damp fra opvaskemaskine.
16:42	Østrigsgade	Metro-01, : Primær:ABA alarm	Årsag til alarmen var tobaksrygning i cykelkælder.
16:43	Snorresgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
16:46	K.M. Klausens Gade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt.
17:52	Nørre Voldgade	Redning Andet	Rekvireret af Politiet til løs bygningsdel.
18:22	Segelckesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
18:52	Segelckesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund, tekniker tilkaldt.
22:01	Nørrebrogade	Brand-Bil i det fri	Ild i bil.
00:56	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet/ føler i ventilationsanlægget.
01:11	Frederik V's Vej	Brandalarm	Årsag til blind alarm var vand trængte ind i ABA centralen
01:27		BAAI Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet
01:29	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:56	Flæsketorvet	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm (tyverirøg fra indtilliggende lokale)
02:29	Flæsketorvet	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm (tyverirøg fra indtilliggende lokale)
05:59	Rolighedsvej	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm, rengøring var årsag til alarmen.

Tidspunkt *Adresse* *Melding* *Beskrivelse*

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80