

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-04-2016 til kl. 08.00 den 13-04-2016

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:25	Frederikssundsvej	Redning	Melding om mand fastklemt i sammenfalden udgravning, udfriet før ankomst, overgivet til ambulancetjenesten.
08:30	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:38	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren
10:39	Stuadiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:14	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
12:36	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:32	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
14:52	Amagerbrogade	Ild i affaldsspand	Ild i skraldespand, slukket med højtryksslange.
14:58	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:03	Hørdumsgade	Redning	Barn sad i aflåst bil, forældre havde ikke nøgle. Assisteret med kontakt til vejhjælp der kunne åbne bilen.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:47	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:19	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af nedrevet thermokabel.
23:31	Fogedgården	Eftersyn, røgalarm	Intern røgalarm var aktiveret pga af manglende batteri, intet at bemærke.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80