DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-02-2016 til kl. 08.00 den 16-02-2016

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
08:12	Gammel Kongevej	Røg fra lejlighed	Hovedstadens Beredskab alarmeret til røg fra lejlighed. Udlagt HT-rør og tryksat opgangen før indtrængning i lejligheden. Foretaget eftersyn og konstateret at der var ild i lampe, slukket denne og foretaget eftersyn og udluftning. Ringe skade i lejligheden da denne var under fraflytning og der ingen møbler var i lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet og følgeskade firma.
09:12	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
09:20	P. Knudsens Gade	Færdselsuheld med fastkl.	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Stabiliseret patient med nakkekrave og overladt denne til ambulancepersonalet. Patient kunne selv forlade køretøjet.Ringe skade på køretøj som selv kunne køre fra stedet. Overdraget skadestedet til politiet.
09:55	Banevolden	Oversvømmelse	Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. varmtvandsslange i køkken sprunget læk, afbrudt for vandet i kælder, opsuget vand med vandstøvsuger. Boligbestyrelsens formand adviseret.
11:28	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet flere alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. Overdraget retablering af anlægget til anlægsejer, vagterne.
13:05	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
13:36	Gasværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen
14:19	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen

Tidspunkt	*Adresse*	*Melding*	*Beskrivelse*
14:43	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
15:18	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
19:20	Ved Bellahøj Syd	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
21:26	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. Foretaget eftersyn, i.a.b.
22:40	Rektorparken	Ild i affald	ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.
00:26	Ryesgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient
00:31	Folmer Bendtsens Plads	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.
00:57	Femkløvervej	Ild i container	Ild i 6 stk. 300 L container placeret i skur, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Varmestråling fra ildløsen varmesprængt flere vinduer i ejendommen, det yderste lagt vindue i termovinduer der var varmesprængt.. Foretaget eftersyn i lejligheder med varmesprængte ruder, iab. Overdraget skadestedet til politiet.
01:52	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
02:30	Juliane Maries Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80